



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M³/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN –
THÁNG 07/2025**

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
00:00 01-07-2025	15,89	4,79	7,6	0,21	29,42	5,98	0,55
01:00 01-07-2025	15,76	4,41	7,61	0,24	29,16	2,76	0,42
02:00 01-07-2025	15,7	4,1	7,64	0,26	28,9	2,3	0,28
03:00 01-07-2025	15,61	3,87	7,65	0,26	28,68	2,02	0,6
04:00 01-07-2025	15,59	3,66	7,66	0,27	28,49	2,73	0,82
05:00 01-07-2025	15,54	3,44	7,67	0,29	28,3	2,08	0,64
06:00 01-07-2025	15,61	4,34	7,64	0,22	28,65	5,95	84,51
07:00 01-07-2025	15,95	6,37	7,57	0,12	29,73	106,98	166,44
08:00 01-07-2025	16,22	7,76	7,55	0,1	30,02	132,56	83,22
09:00 01-07-2025	16,26	8,39	7,54	0,09	30,03	123,25	164,78
10:00 01-07-2025	16,4	9,42	7,54	0,1	30,05	137,88	115,89
11:00 01-07-2025	16,02	8,39	7,53	0,1	30,13	117,46	129,66
12:00 01-07-2025	15,9	7,86	7,52	0,11	30,13	131	115,34
13:00 01-07-2025	15,82	7,51	7,52	0,08	30,13	113,81	115,65
14:00 01-07-2025	15,77	7,25	7,53	0,08	30,13	124,97	135,12
15:00 01-07-2025	15,86	7,6	7,51	0,08	30,13	117,84	135,54
16:00 01-07-2025	16,07	8,31	7,5	0,08	30,12	133,95	127,68
17:00 01-07-2025	16,27	9,25	7,46	0,07	30,03	122,68	114,88
18:00 01-07-2025	16,23	9,48	7,4	0,08	29,99	132,17	60,79
19:00 01-07-2025	16,23	8,21	7,36	0,07	29,81	48,01	0,42
20:00 01-07-2025	16,03	7,74	7,39	0,09	29,62	7,02	0,69
21:00 01-07-2025	15,88	7,19	7,42	0,06	29,48	2,43	0,8
22:00 01-07-2025	15,78	6,74	7,44	0,11	29,34	1,68	1,4
23:00 01-07-2025	15,7	6,19	7,45	0,1	29,23	1,15	0,82
00:00 02-07-2025	15,6	5,94	7,47	0,1	29,13	0,95	1,05
01:00 02-07-2025	15,48	5,54	7,47	0,07	29,03	1,36	1,06
02:00 02-07-2025	15,43	5,24	7,48	0,09	28,94	1,55	0,78
03:00 02-07-2025	15,36	5,02	7,49	0,1	28,79	1,59	0,7
04:00 02-07-2025	15,27	4,75	7,5	0,11	28,62	2,35	0,49
05:00 02-07-2025	15,2	4,6	7,51	0,12	28,48	2,58	1,17
06:00 02-07-2025	15,18	4,61	7,47	0,12	28,52	1,96	57,4
07:00 02-07-2025	15,4	6,24	7,34	0,05	29,28	58,37	166,88
08:00 02-07-2025	15,56	7,88	7,36	0,03	29,53	122,31	96,76
09:00 02-07-2025	15,85	8,82	7,38	0,03	29,58	109,51	110,93
10:00 02-07-2025	15,87	7,98	7,49	0,02	29,64	128,83	83,06
11:00 02-07-2025	15,82	7,32	7,47	0	29,6	54,1	0,71
12:00 02-07-2025	15,59	6,77	7,54	0,02	29,57	6,16	29,29
13:00 02-07-2025	14,86	5,58	7,63	0,03	29,86	78,64	165,9
14:00 02-07-2025	15,01	5,7	7,57	0,01	29,94	118,06	109,86



Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
15:00 02-07-2025	15,14	6,6	7,55	0,02	29,92	109,75	82,42
16:00 02-07-2025	15,18	7,29	7,56	0,01	29,89	116,81	143,91
17:00 02-07-2025	15,4	8,04	7,56	0,02	29,84	139,94	162,32
18:00 02-07-2025	15,54	8,49	7,46	0,02	29,81	136,38	135,28
19:00 02-07-2025	15,5	7,39	7,32	0,01	29,74	95,4	1,19
20:00 02-07-2025	15,38	6,76	7,38	0,02	29,63	12,65	0,35
21:00 02-07-2025	15,29	6,72	7,44	0,03	29,52	2,82	0,88
22:00 02-07-2025	15,19	6,04	7,5	0,02	29,42	1,98	0,45
23:00 02-07-2025	15,1	5,78	7,55	0,03	29,32	1,23	0,56
00:00 03-07-2025	15,02	5,41	7,59	0,06	29,23	1,74	0,86
01:00 03-07-2025	14,97	5,18	7,63	0,05	29,15	1,84	0,88
02:00 03-07-2025	14,92	4,99	7,67	0,05	29,06	1,89	0,82
03:00 03-07-2025	14,79	4,75	7,7	0,07	28,98	2,1	1,27
04:00 03-07-2025	14,81	4,5	7,72	0,11	28,89	1,8	0,51
05:00 03-07-2025	14,77	4,32	7,75	0,03	28,82	1,72	0,85
06:00 03-07-2025	14,72	4,45	7,72	0,09	28,85	1,85	57,21
07:00 03-07-2025	14,92	5,9	7,45	0,07	29,28	67,39	166,3
08:00 03-07-2025	15,05	6,56	7,47	0,05	29,43	120,72	96,62
09:00 03-07-2025	15,24	7,8	7,46	0,04	29,45	99,18	82,79
10:00 03-07-2025	15,28	7,93	7,48	0,04	29,45	89,78	89,54
11:00 03-07-2025	15,12	7,38	7,51	0,03	29,55	92,35	137,32
12:00 03-07-2025	15,13	7,11	7,53	0,03	29,6	128,16	136,05
13:00 03-07-2025	15,14	7,11	7,39	0,06	29,67	128,63	115,74
14:00 03-07-2025	15,18	7,07	7,44	0,01	29,74	121,62	161,84
15:00 03-07-2025	15,2	7,26	7,49	0,16	29,74	139,36	81,24
16:00 03-07-2025	15,19	7,23	7,59	0,13	29,74	120,77	135,24
17:00 03-07-2025	15,36	7,92	7,58	0,07	29,73	136,49	107,56
18:00 03-07-2025	15,37	7,97	7,58	0,14	29,63	113,17	141,36
19:00 03-07-2025	15,33	7,23	7,47	483,81	29,5	100,05	0,23
20:00 03-07-2025	15,25	6,73	7,49	191,74	29,36	12,1	0,63
21:00 03-07-2025	15,17	6,44	7,52	474,64	29,24	3,34	0,71
22:00 03-07-2025	15,11	6,02	7,56	491,32	29,14	2,45	0,7
23:00 03-07-2025	15,08	5,8	7,59	495,7	29,03	2,53	0,5
00:00 04-07-2025	15,03	5,59	7,62	500	28,94	2,2	0,59
01:00 04-07-2025	15,02	5,35	7,66	489,63	28,85	1,38	0,63
02:00 04-07-2025	14,99	5,2	7,68	491,77	28,74	1,68	0,43
03:00 04-07-2025	14,87	4,97	7,71	499,12	28,61	1,88	0,35
04:00 04-07-2025	14,86	4,77	7,74	495,72	28,48	2,09	0,34
05:00 04-07-2025	14,8	4,59	7,74	512,38	28,36	2,17	0,48
06:00 04-07-2025	13,53	4,19	7,1	431,35	26,01	-8,94	14,31
07:00 04-07-2025	14,95	6,11	7,4	50,11	29,18	43,68	126,28
08:00 04-07-2025	14,7	5,05	7,44	0,82	29,47	114,26	120,65
09:00 04-07-2025	15,09	6,61	7,41	0,94	29,67	116,61	144,42

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
10:00 04-07-2025	15,16	7,01	7,41	0,88	29,79	131,85	102,49
11:00 04-07-2025	15,19	7,79	7,46	0,79	30	110,79	112,04
12:00 04-07-2025	15,21	7,16	7,52	0,75	30,05	126,85	128,78
13:00 04-07-2025	15,35	7,4	7,53	0,84	30,03	134,48	148,36
14:00 04-07-2025	15,49	7,87	7,52	0,86	30,07	134,91	95,45
15:00 04-07-2025	15,48	7,61	7,52	0,92	30,13	130,43	154,71
16:00 04-07-2025	15,48	7,77	7,53	0,96	30,05	121,03	120,89
17:00 04-07-2025	15,75	8,83	7,36	1,1	30,03	135,67	107,28
18:00 04-07-2025	15,84	9,1	7,38	1,25	30,01	116,96	140,91
19:00 04-07-2025	15,72	7,62	7,32	1,33	29,92	93,7	7,11
20:00 04-07-2025	15,54	6,78	7,33	0,79	29,84	11,1	0,52
21:00 04-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	2,69	0,4
22:00 04-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,54	0,32
23:00 04-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,15	0,17
00:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,35	0,79
01:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,56	0,61
02:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,3	0,59
03:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,59	0,44
04:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,86	0,69
05:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,13	0,24
06:00 05-07-2025	15,55	6,66	7,33	0,46	29,84	1,25	27,72
07:00 05-07-2025	15,23	6,31	7,31	0,59	29,53	38,5	167,06
08:00 05-07-2025	15,21	7,08	7,38	0,78	29,85	114,88	137,23
09:00 05-07-2025	15,31	7,08	7,4	0,86	30,09	114,38	130,28
10:00 05-07-2025	15,37	7,72	7,4	0,9	30,13	122,54	88,92
11:00 05-07-2025	15,31	7,19	7,5	0,95	30,22	98,34	81,94
12:00 05-07-2025	15,27	6,71	7,57	0,97	30,36	98,89	150,44
13:00 05-07-2025	15,35	6,98	7,41	0,95	30,43	120,84	101,75
14:00 05-07-2025	15,49	7,32	7,32	0,61	30,42	127,88	135,37
15:00 05-07-2025	15,52	6,6	7,33	0,57	30,36	115,32	135,17
16:00 05-07-2025	15,39	5,56	7,36	0,5	29,92	120,68	80,94
17:00 05-07-2025	15,23	4,89	7,4	0,55	29,53	111,88	155,37
18:00 05-07-2025	15,12	4,55	7,44	0,57	29,2	128,69	60,65
19:00 05-07-2025	15,02	4,22	7,46	0,6	29,07	58,38	0,31
20:00 05-07-2025	14,94	3,9	7,48	0,6	29,04	8,76	0,38
21:00 05-07-2025	14,9	3,62	7,51	0,61	28,98	2,18	1,01
22:00 05-07-2025	14,84	3,42	7,55	0,62	28,98	1,52	0,69
23:00 05-07-2025	14,81	3,24	7,56	0,61	28,98	1,57	0,53
00:00 06-07-2025	14,77	3,08	7,58	0,57	28,98	2,16	0,37
01:00 06-07-2025	14,75	2,94	7,6	0,55	28,89	1,93	0,62
02:00 06-07-2025	14,65	2,82	7,61	0,57	28,89	1,58	0,4
03:00 06-07-2025	14,55	2,72	7,63	0,6	28,83	2,11	0,53
04:00 06-07-2025	14,52	2,62	7,65	0,6	28,79	1,7	0,67

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
05:00 06-07-2025	14,49	2,52	7,64	0,59	28,79	2,12	0,71
06:00 06-07-2025	14,64	3,1	7,58	0,53	28,97	9,9	98,46
07:00 06-07-2025	15,24	5,92	7,32	0,38	29,89	126,91	145,16
08:00 06-07-2025	15,09	5,91	7,36	0,36	30,13	119,59	150,93
09:00 06-07-2025	15,16	6,26	7,36	0,4	30,3	134,23	122,34
10:00 06-07-2025	15,2	6,49	7,36	0,44	30,4	113,62	88,76
11:00 06-07-2025	15,25	6,54	7,36	0,22	30,57	128,6	162,68
12:00 06-07-2025	15,3	6,57	7,34	0,25	30,57	133,42	87,69
13:00 06-07-2025	15,15	6,04	7,36	0,27	30,61	97,63	81,34
14:00 06-07-2025	15,02	5,58	7,37	0,2	30,68	97,01	149,33
15:00 06-07-2025	15,09	5,02	7,63	0,2	30,67	105,59	13,95
16:00 06-07-2025	14,98	4,44	7,75	0,24	30,44	163,1	0,43
17:00 06-07-2025	14,85	4,13	7,79	0,27	30,13	299,96	0,2
18:00 06-07-2025	14,8	3,78	7,83	0,32	29,88	194,32	0,46
19:00 06-07-2025	14,75	3,55	7,6	0,33	29,65	108,3	0,47
20:00 06-07-2025	14,67	3,35	7,56	0,35	29,48	55,38	0,39
21:00 06-07-2025	14,64	3,15	7,58	0,36	29,33	22,97	0,45
22:00 06-07-2025	14,6	3	7,6	0,36	29,22	5,46	0,41
23:00 06-07-2025	14,55	2,86	7,62	0,37	29,12	2,45	0,52
00:00 07-07-2025	14,53	2,77	7,64	0,36	29,02	3,17	0,55
01:00 07-07-2025	14,49	2,66	7,66	0,38	28,95	2,88	0,58
02:00 07-07-2025	14,46	2,56	7,68	0,37	28,87	3,06	0,46
03:00 07-07-2025	14,44	2,48	7,7	0,38	28,79	2,38	0,44
04:00 07-07-2025	14,42	2,4	7,71	0,38	28,68	1,61	0,39
05:00 07-07-2025	14,38	2,32	7,73	0,37	28,6	1,76	0,17
06:00 07-07-2025	14,51	3,04	7,63	0,3	28,87	1,8	62,61
07:00 07-07-2025	14,95	5,61	7,41	0,16	29,56	101,97	160,94
08:00 07-07-2025	14,94	5,85	7,42	0,1	29,99	118,83	83,62
09:00 07-07-2025	14,93	5,79	7,41	0,25	30,25	114,96	152,86
10:00 07-07-2025	15,11	6,5	7,36	0,91	30,29	104,58	110,67
11:00 07-07-2025	15,07	6,24	7,38	0,87	30,5	105,74	89,46
12:00 07-07-2025	15,21	6,48	7,38	0,81	30,74	106,76	144,85
13:00 07-07-2025	15,44	7,04	7,36	0,87	30,77	124,95	144,28
14:00 07-07-2025	15,58	7,48	7,32	0,88	30,73	131,04	89,13
15:00 07-07-2025	15,49	7,01	7,33	0,9	30,73	124,75	164,26
16:00 07-07-2025	15,46	7,04	7,33	0,81	30,71	135,95	95,47
17:00 07-07-2025	15,32	6,39	7,34	0,86	30,6	111,67	143,2
18:00 07-07-2025	15,56	7,43	7,35	0,93	30,52	124,11	61,54
19:00 07-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	45,37	0,46
20:00 07-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	7,96	0,55
21:00 07-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	2,37	0,36
22:00 07-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	2,14	0,47
23:00 07-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	1,9	0,5

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
00:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	2,16	0,32
01:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	1,92	0,38
02:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	2,04	0,48
03:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	1,59	0,32
04:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	2,08	0,69
05:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	2,08	0,51
06:00 08-07-2025	15,51	7,34	7,35	0,93	30,5	1,63	71,09
07:00 08-07-2025	14,99	5,31	7,39	0,83	30,18	101,99	139,2
08:00 08-07-2025	15	5,86	7,44	0,76	30,5	95,31	103,98
09:00 08-07-2025	14,84	5,85	7,48	0,72	30,8	101,54	137,96
10:00 08-07-2025	15,06	6,23	7,49	0,68	31,05	103,16	96,43
11:00 08-07-2025	15,18	6,86	7,5	0,62	31,26	110,89	116,63
12:00 08-07-2025	15,24	7,72	7,48	0,59	31,34	110,55	137,16
13:00 08-07-2025	15,27	7,07	7,47	0,57	31,45	120,62	116,09
14:00 08-07-2025	15,34	8,31	7,46	0,56	31,44	129,4	122,32
15:00 08-07-2025	15,35	7,88	7,45	0,56	31,36	121,66	129,52
16:00 08-07-2025	15,34	7,23	7,43	0,58	31,32	132,58	108,32
17:00 08-07-2025	15,23	6,92	7,42	0,56	31,24	121,24	141,06
18:00 08-07-2025	15,19	6,52	7,43	0,59	31,13	132,12	47,34
19:00 08-07-2025	15,1	5,31	7,45	0,63	30,96	43,74	0,39
20:00 08-07-2025	14,99	4,87	7,48	0,64	30,84	7,87	0,46
21:00 08-07-2025	14,88	4,42	7,51	0,66	30,76	2,86	0,73
22:00 08-07-2025	14,83	4,13	7,53	0,66	30,72	1,66	0,72
23:00 08-07-2025	14,72	3,83	7,55	0,62	30,63	2,38	0,77
00:00 09-07-2025	14,65	3,59	7,57	0,61	30,57	2,51	0,76
01:00 09-07-2025	14,62	3,44	7,59	0,61	30,52	2,01	0,94
02:00 09-07-2025	14,58	3,27	7,61	0,63	30,43	1,9	0,86
03:00 09-07-2025	14,54	3,1	7,63	0,65	30,36	2,16	0,91
04:00 09-07-2025	14,47	2,98	7,65	0,67	30,28	2,28	0,83
05:00 09-07-2025	14,43	2,83	7,67	0,68	30,23	1,24	0,85
06:00 09-07-2025	14,58	3,16	7,61	0,6	30,43	1,05	57,19
07:00 09-07-2025	15,03	5,01	7,38	0,41	30,71	54,12	167,17
08:00 09-07-2025	14,81	5,17	7,42	0,41	31,09	114,64	117,05
09:00 09-07-2025	15,03	6,01	7,43	0,4	31,35	120,81	151,21
10:00 09-07-2025	15,17	6,43	7,44	0,37	31,6	123,56	95,84
11:00 09-07-2025	15,18	6,51	7,45	0,34	31,88	105,72	123,35
12:00 09-07-2025	15,19	6,55	7,45	0,31	32,02	115,99	95,18
13:00 09-07-2025	15,28	6,73	7,43	0,3	32	135,15	156,06
14:00 09-07-2025	15,31	6,76	7,41	0,32	31,88	126,19	94,68
15:00 09-07-2025	15,14	6	7,41	0,33	31,81	95,43	109,31
16:00 09-07-2025	15,06	5,61	7,41	0,36	31,73	117,29	149,22
17:00 09-07-2025	15,12	5,79	7,4	0,39	31,57	128,86	108,49
18:00 09-07-2025	15,28	6,18	7,39	0,4	31,44	123,28	88,25

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
19:00 09-07-2025	15,21	5,52	7,41	0,48	31,22	57,37	7,13
20:00 09-07-2025	15,09	4,93	7,44	0,49	31,09	9,29	0,6
21:00 09-07-2025	14,97	4,5	7,47	0,5	31,03	2,8	0,45
22:00 09-07-2025	14,87	4,12	7,5	0,5	30,93	1,84	0,46
23:00 09-07-2025	14,8	3,87	7,53	0,5	30,85	1,92	0,59
00:00 10-07-2025	14,76	3,6	7,55	0,51	30,78	1,81	0,68
01:00 10-07-2025	14,7	3,39	7,58	0,53	30,7	2,27	0,52
02:00 10-07-2025	14,64	3,21	7,61	0,55	30,56	2,15	0,54
03:00 10-07-2025	14,64	3,05	7,63	0,58	30,38	1,72	0,32
04:00 10-07-2025	14,59	2,92	7,65	0,61	30,17	2,06	0,5
05:00 10-07-2025	14,56	2,81	7,68	0,64	29,98	2,62	0,62
06:00 10-07-2025	14,71	3,32	7,6	0,57	30,04	2,39	71,07
07:00 10-07-2025	15,06	5,39	7,4	0,38	30,55	110,89	139,66
08:00 10-07-2025	15,38	7,07	7,44	0,36	30,72	118,27	90,51
09:00 10-07-2025	15,07	5,93	7,48	0,39	30,81	108,51	97,31
10:00 10-07-2025	14,87	5,34	7,51	0,38	30,98	93,13	117,51
11:00 10-07-2025	14,99	5,59	7,52	0,37	31,18	110,62	143,94
12:00 10-07-2025	15,26	6,49	7,51	0,36	31,35	127,53	101,96
13:00 10-07-2025	15,26	6,63	7,5	0,35	31,46	113,44	149,55
14:00 10-07-2025	15,33	6,54	7,47	0,34	31,45	129,51	134,74
15:00 10-07-2025	15,46	6,78	7,43	0,37	31,35	125,44	148,38
16:00 10-07-2025	15,46	6,76	7,43	0,38	31,32	128,34	87,32
17:00 10-07-2025	15,37	6,24	7,45	0,39	31,21	119,98	148,19
18:00 10-07-2025	15,4	5,97	7,44	0,45	31,06	126,78	35,54
19:00 10-07-2025	15,31	5,28	7,47	0,52	30,79	31,56	0,48
20:00 10-07-2025	15,2	4,84	7,52	0,54	30,64	6,79	0,69
21:00 10-07-2025	15,08	4,43	7,57	0,55	30,5	2,48	0,62
22:00 10-07-2025	14,99	4,13	7,62	0,56	30,4	1,06	0,56
23:00 10-07-2025	14,93	3,86	7,65	0,57	30,3	1,24	0,66
00:00 11-07-2025	14,87	3,64	7,68	0,57	30,17	2,44	0,6
01:00 11-07-2025	14,8	3,43	7,7	0,61	29,99	4,17	0,66
02:00 11-07-2025	14,75	3,25	7,72	0,65	29,82	2,33	0,48
03:00 11-07-2025	14,71	3,11	7,76	0,68	29,63	2,67	0,39
04:00 11-07-2025	14,68	2,99	7,78	0,7	29,46	1,79	0,71
05:00 11-07-2025	14,65	2,87	7,8	0,73	29,3	2,01	0,68
06:00 11-07-2025	14,74	3,07	7,76	0,68	29,33	10,76	85,05
07:00 11-07-2025	15,22	5,62	7,5	0,42	30,27	107,81	139,12
08:00 11-07-2025	15,68	8,12	7,52	0,35	30,47	108	97,55
09:00 11-07-2025	15,4	6,56	7,56	0,34	30,62	120,57	165,65
10:00 11-07-2025	15,4	6,53	7,56	0,36	30,73	141,54	129,82
11:00 11-07-2025	15,52	6,79	7,54	0,36	30,74	122,66	82,13
12:00 11-07-2025	15,48	6,78	7,52	0,33	30,86	108,51	82,38
13:00 11-07-2025	15,44	6,64	7,53	0,32	30,93	91,74	150,78

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
14:00 11-07-2025	15,53	6,9	7,53	0,34	30,92	136,02	128,56
15:00 11-07-2025	15,59	6,79	7,55	0,37	30,85	121,65	142,63
16:00 11-07-2025	15,69	6,96	7,52	0,39	30,83	140,32	108,09
17:00 11-07-2025	15,8	7,32	7,5	0,41	30,74	119,98	115,74
18:00 11-07-2025	16,05	7,38	7,51	0,46	30,6	141,35	81,47
19:00 11-07-2025	15,9	6,4	7,52	0,54	30,28	48,21	0,47
20:00 11-07-2025	15,69	5,7	7,56	0,56	30,03	8,64	0,55
21:00 11-07-2025	15,59	5,13	7,59	0,57	29,87	3,56	0,56
22:00 11-07-2025	15,43	4,72	7,61	0,59	29,73	2,72	0,53
23:00 11-07-2025	15,26	4,32	7,63	0,6	29,6	1,94	0,46
00:00 12-07-2025	15,2	3,98	7,66	0,62	29,47	2,63	0,4
01:00 12-07-2025	15,14	3,74	7,68	0,64	29,32	2,29	0,53
02:00 12-07-2025	15,12	3,52	7,7	0,66	29,2	2,56	0,5
03:00 12-07-2025	15,07	3,34	7,71	0,68	29,05	2,82	0,76
04:00 12-07-2025	14,99	3,17	7,74	0,7	28,94	2,66	0,66
05:00 12-07-2025	14,97	3,02	7,76	0,72	28,82	2,52	0,64
06:00 12-07-2025	15,22	4,08	7,63	0,62	29,2	2,57	98,6
07:00 12-07-2025	15,71	6,71	7,45	0,47	29,97	117,56	145,66
08:00 12-07-2025	15,66	7,26	7,47	0,43	30,22	117,54	103,84
09:00 12-07-2025	15,51	6,41	7,5	0,37	30,51	124,9	164,21
10:00 12-07-2025	15,76	7,21	7,49	0,38	30,68	143,28	101,64
11:00 12-07-2025	15,82	7,21	7,49	0,34	30,83	110,89	115,66
12:00 12-07-2025	15,72	6,77	7,47	0,36	30,78	118,15	88,3
13:00 12-07-2025	15,66	6,45	7,47	0,37	30,73	98,62	129,85
14:00 12-07-2025	15,77	6,7	7,48	0,38	30,74	123,07	102,06
15:00 12-07-2025	15,82	6,83	7,47	0,4	30,67	116,01	162,61
16:00 12-07-2025	16,05	7,71	7,47	0,42	30,63	137,18	100,85
17:00 12-07-2025	16,26	8,52	7,47	0,41	30,59	109,95	121,94
18:00 12-07-2025	16,34	8,09	7,49	0,46	30,43	118,85	34,34
19:00 12-07-2025	16,14	6,82	7,52	0,51	30,14	22,37	0,44
20:00 12-07-2025	15,92	5,98	7,55	0,53	29,97	7,71	0,38
21:00 12-07-2025	15,79	5,46	7,57	0,56	29,8	2,62	0,5
22:00 12-07-2025	15,65	5,02	7,6	0,58	29,65	2,16	0,76
23:00 12-07-2025	15,51	4,61	7,62	0,6	29,52	2,35	0,34
00:00 13-07-2025	15,44	4,27	7,65	0,61	29,4	2,17	0,56
01:00 13-07-2025	15,35	4	7,66	0,62	29,29	2,6	0,64
02:00 13-07-2025	15,29	3,73	7,69	0,62	29,18	1,95	0,47
03:00 13-07-2025	15,23	3,56	7,7	0,64	29,06	2,37	0,69
04:00 13-07-2025	15,18	3,39	7,73	0,66	28,96	2,47	0,6
05:00 13-07-2025	15,12	3,2	7,74	0,67	28,89	2	0,57
06:00 13-07-2025	15,11	3,24	7,74	0,63	28,96	1,6	57
07:00 13-07-2025	15,64	6	7,48	0,41	30,05	87,45	166,69
08:00 13-07-2025	15,66	6,84	7,51	0,36	30,4	127,5	102,91

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
09:00 13-07-2025	15,67	6,77	7,53	0,32	30,68	108,63	137,29
10:00 13-07-2025	15,84	7,66	7,52	0,29	30,85	131,36	129,12
11:00 13-07-2025	15,98	7,65	7,51	0,26	31,06	126,02	148,82
12:00 13-07-2025	16,14	7,86	7,5	0,26	31,26	135,73	94,57
13:00 13-07-2025	16,08	7,75	7,49	0,24	31,37	123,49	161,83
14:00 13-07-2025	16,11	7,69	7,46	0,27	31,24	131,04	93,29
15:00 13-07-2025	16,02	7,12	7,46	0,3	31,19	103,46	60,19
16:00 13-07-2025	15,86	6,18	7,49	0,36	30,98	40,5	0,4
17:00 13-07-2025	15,76	5,42	7,51	0,37	30,85	6,28	0,56
18:00 13-07-2025	15,6	4,92	7,53	0,39	30,74	3,27	0,66
19:00 13-07-2025	15,5	4,57	7,57	0,41	30,62	2,39	0,64
20:00 13-07-2025	15,41	4,21	7,59	0,45	30,52	2,8	0,79
21:00 13-07-2025	15,31	3,91	7,62	0,45	30,43	2,06	0,75
22:00 13-07-2025	15,22	3,67	7,64	0,47	30,35	2,15	0,82
23:00 13-07-2025	15,17	3,47	7,66	0,48	30,27	2,18	0,81
00:00 14-07-2025	15,11	3,28	7,69	0,49	30,19	2,33	0,71
01:00 14-07-2025	15,06	3,14	7,7	0,5	30,12	1,89	0,57
02:00 14-07-2025	15,02	2,99	7,73	0,51	30,03	2,18	0,69
03:00 14-07-2025	14,98	2,87	7,74	0,51	29,94	1,68	0,61
04:00 14-07-2025	14,95	2,76	7,77	0,53	29,86	1,6	0,42
05:00 14-07-2025	14,92	2,66	7,79	0,55	29,83	1,49	0,4
06:00 14-07-2025	14,97	2,73	7,77	0,54	29,82	1,27	42,77
07:00 14-07-2025	15,58	4,77	7,45	0,4	30,44	31,28	166,74
08:00 14-07-2025	15,58	5,88	7,49	0,3	30,91	113,68	117,9
09:00 14-07-2025	15,79	6,78	7,47	0,28	31,12	116,28	122,75
10:00 14-07-2025	15,83	6,91	7,44	0,26	31,16	108,42	76,84
11:00 14-07-2025	15,72	6,64	7,45	0,27	31,22	90,03	109,28
12:00 14-07-2025	15,77	6,73	7,46	0,26	31,26	116,33	140,51
13:00 14-07-2025	15,91	7,4	7,5	0,24	31,43	125,14	94,36
14:00 14-07-2025	16,04	7,55	7,5	0,25	31,4	141,52	152,99
15:00 14-07-2025	15,94	7,28	7,52	0,25	31,35	131,85	106,73
16:00 14-07-2025	15,93	7,07	7,5	0,27	31,25	142,6	125,68
17:00 14-07-2025	16,27	8,37	7,47	0,28	31,14	144,64	126,98
18:00 14-07-2025	16,1	7,8	7,46	0,28	31,09	129,56	73,3
19:00 14-07-2025	16,07	6,89	7,49	0,38	30,87	69,75	27,49
20:00 14-07-2025	15,92	6	7,5	0,42	30,6	12,54	0,23
21:00 14-07-2025	15,78	5,49	7,52	0,42	30,41	3,02	0,32
22:00 14-07-2025	15,63	4,91	7,54	0,44	30,27	1,91	0,34
23:00 14-07-2025	15,56	4,51	7,55	0,45	30,15	2,17	0,36
00:00 15-07-2025	15,5	4,1	7,56	0,49	30,03	2,32	0,3
01:00 15-07-2025	15,44	3,78	7,57	0,49	29,94	1,93	0,44
02:00 15-07-2025	15,38	3,53	7,58	0,51	29,87	1,93	0,54
03:00 15-07-2025	15,34	3,28	7,59	0,52	29,8	2,07	0,37

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
04:00 15-07-2025	15,3	3,07	7,59	0,52	29,72	1,62	0,4
05:00 15-07-2025	15,28	2,9	7,6	0,51	29,64	2,1	0,34
06:00 15-07-2025	15,29	3,03	7,58	0,46	29,76	7,94	84,34
07:00 15-07-2025	15,63	6,18	7,44	0,29	30,65	107,14	158,57
08:00 15-07-2025	16,08	8,17	7,45	0,24	30,74	123,77	95,78
09:00 15-07-2025	15,79	7,04	7,48	0,24	30,86	122,84	122,53
10:00 15-07-2025	15,74	6,73	7,48	0,23	31	108,63	81,47
11:00 15-07-2025	15,8	6,89	7,46	0,22	31,04	102,88	156,18
12:00 15-07-2025	15,82	7,03	7,45	0,21	31,09	125,66	100,59
13:00 15-07-2025	15,88	7,12	7,45	0,2	31,14	128,52	101,15
14:00 15-07-2025	15,86	7,12	7,45	0,2	31,15	121,8	161,02
15:00 15-07-2025	15,77	6,91	7,46	0,2	31,21	120,57	145,76
16:00 15-07-2025	15,82	7,14	7,44	0,19	31,12	130,69	106,33
17:00 15-07-2025	15,79	7,18	7,41	0,21	31,01	121,34	106,08
18:00 15-07-2025	15,89	7,18	7,41	0,24	30,88	130,68	80,1
19:00 15-07-2025	15,74	6,35	7,44	0,29	30,71	38,49	0,38
20:00 15-07-2025	15,53	5,44	7,48	0,29	30,63	8,8	0,52
21:00 15-07-2025	15,36	4,91	7,5	0,3	30,56	2,69	0,44
22:00 15-07-2025	15,26	4,4	7,53	0,31	30,52	2,41	0,49
23:00 15-07-2025	15,11	4,05	7,56	0,32	30,43	2,31	0,44
00:00 16-07-2025	14,99	3,75	7,58	0,33	30,38	2,66	0,48
01:00 16-07-2025	14,94	3,51	7,59	0,34	30,3	2,55	0,36
02:00 16-07-2025	14,94	3,31	7,61	0,35	30,22	2,4	0,29
03:00 16-07-2025	14,86	3,12	7,65	0,36	30,13	2,48	0,42
04:00 16-07-2025	14,83	2,96	7,66	0,36	30,08	2,68	0,36
05:00 16-07-2025	14,78	2,81	7,68	0,36	30,03	2,67	0,53
06:00 16-07-2025	14,79	3,03	7,68	0,32	30,12	2,22	34,66
07:00 16-07-2025	15,38	5,54	7,42	0,24	30,41	37,43	166,57
08:00 16-07-2025	15,39	6,44	7,43	0,21	30,87	119,69	143,52
09:00 16-07-2025	15,52	6,88	7,43	0,18	31,17	116,09	88,22
10:00 16-07-2025	15,47	6,8	7,43	0,12	31,35	110,95	127,77
11:00 16-07-2025	15,56	7,03	7,41	0,14	31,42	109,34	135,4
12:00 16-07-2025	15,64	7,16	7,4	0,12	31,45	128,74	127,3
13:00 16-07-2025	15,78	7,37	7,38	0,14	31,6	137,7	80,09
14:00 16-07-2025	15,85	7,42	7,36	0,13	31,56	127,98	161,25
15:00 16-07-2025	15,78	7,08	7,35	0,15	31,56	126,07	159,4
16:00 16-07-2025	15,86	7,05	7,34	0,16	31,51	139,2	111,82
17:00 16-07-2025	16,14	7,23	7,3	0,19	31,39	139,39	85,75
18:00 16-07-2025	16,22	6,87	7,31	0,23	31,23	109,27	53,56
19:00 16-07-2025	16,08	6	7,34	0,27	31,05	16,59	0,45
20:00 16-07-2025	15,89	5,32	7,37	0,28	30,93	6,82	0,38
21:00 16-07-2025	15,76	4,79	7,4	0,3	30,85	2,9	0,36
22:00 16-07-2025	15,69	4,4	7,42	0,3	30,79	1,89	0,27

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
23:00 16-07-2025	15,58	4,11	7,45	0,3	30,7	1,83	0,59
00:00 17-07-2025	15,48	3,78	7,48	0,31	30,58	2,47	0,49
01:00 17-07-2025	15,41	3,58	7,52	0,32	30,46	2,39	0,48
02:00 17-07-2025	15,38	3,39	7,56	0,34	30,35	1,9	0,43
03:00 17-07-2025	15,32	3,21	7,59	0,36	30,22	1,8	0,32
04:00 17-07-2025	15,29	3,05	7,61	0,36	30,11	1,76	0,32
05:00 17-07-2025	15,24	2,91	7,62	0,36	30,03	1,41	0,29
06:00 17-07-2025	15,3	3,1	7,56	0,3	30,26	1,66	70,51
07:00 17-07-2025	15,7	5,12	7,35	0,19	30,74	67,22	165,17
08:00 17-07-2025	15,92	6,39	7,39	0,16	31,14	124,37	135,94
09:00 17-07-2025	16	6,61	7,4	0,14	31,42	130,05	135,59
10:00 17-07-2025	16,08	6,9	7,4	0,11	31,68	119,51	81,05
11:00 17-07-2025	16,08	6,73	7,42	0,07	31,98	97,47	108,77
12:00 17-07-2025	16,06	6,67	7,42	0,06	32,17	119,52	134,85
13:00 17-07-2025	16,22	7,23	7,39	0,07	32,1	133,5	94,4
14:00 17-07-2025	16,09	6,62	7,4	0,07	32,08	108,99	161,03
15:00 17-07-2025	16,09	6,71	7,4	0,08	32,08	134,7	93,26
16:00 17-07-2025	16,08	6,42	7,39	0,09	32,02	119,53	160,45
17:00 17-07-2025	15,96	6,36	7,4	0,1	31,95	137,08	79,13
18:00 17-07-2025	15,82	5,45	7,42	0,13	31,78	96,55	80,13
19:00 17-07-2025	15,71	4,83	7,46	0,19	31,53	41,05	0,06
20:00 17-07-2025	15,6	4,39	7,49	0,19	31,44	7,38	0,39
21:00 17-07-2025	15,51	4,01	7,51	0,21	31,34	2,56	0,52
22:00 17-07-2025	15,45	3,77	7,55	0,21	31,22	1,86	0,61
23:00 17-07-2025	15,41	3,52	7,58	0,21	31,13	1,83	0,42
00:00 18-07-2025	15,32	3,29	7,6	0,22	31,03	2,14	0,36
01:00 18-07-2025	15,26	3,13	7,62	0,22	30,92	2,03	0,46
02:00 18-07-2025	15,26	2,98	7,64	0,23	30,83	2,18	0,58
03:00 18-07-2025	15,21	2,88	7,66	0,24	30,74	1,71	0,52
04:00 18-07-2025	15,17	2,75	7,68	0,26	30,66	2,18	0,52
05:00 18-07-2025	15,14	2,64	7,69	0,22	30,63	2,02	0,63
06:00 18-07-2025	15,18	2,79	7,64	0,16	30,78	1,95	56,63
07:00 18-07-2025	15,78	4,64	7,38	0,19	31,22	69,49	165,45
08:00 18-07-2025	15,92	5,53	7,39	0,43	31,64	116,09	116,22
09:00 18-07-2025	15,9	5,53	7,42	0,56	31,93	113,24	149,25
10:00 18-07-2025	16,1	6,16	7,41	0,62	32,13	117,89	80,9
11:00 18-07-2025	16,18	6,84	7,41	0,94	32,31	103,53	142,17
12:00 18-07-2025	16,32	7,09	7,4	0,43	32,37	130,46	140,12
13:00 18-07-2025	16,44	6,85	7,38	0,74	32,36	146,69	132,68
14:00 18-07-2025	16,58	6,96	7,37	0,95	32,41	135,32	118,44
15:00 18-07-2025	16,56	6,65	7,37	0,08	32,41	127,42	112,3
16:00 18-07-2025	16,58	6,4	7,37	0,29	32,41	123,44	151,43
17:00 18-07-2025	16,54	6,08	7,37	0,49	32,31	130,1	104,29

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
18:00 18-07-2025	16,48	5,47	7,38	0,08	32,19	106,24	46,1
19:00 18-07-2025	16,36	4,7	7,41	0,03	32,08	14,89	0,73
20:00 18-07-2025	16,24	4,25	7,43	0,05	31,99	6,3	0,82
21:00 18-07-2025	16,14	3,88	7,46	0,06	31,96	1,75	0,85
22:00 18-07-2025	16,03	3,55	7,48	0,07	31,88	2,02	0,81
23:00 18-07-2025	15,96	3,28	7,5	0,07	31,81	1,96	0,69
00:00 19-07-2025	15,9	3,05	7,54	0,08	31,74	1,68	0,86
01:00 19-07-2025	15,85	2,89	7,57	0,09	31,64	1,51	0,66
02:00 19-07-2025	15,79	2,75	7,59	0,11	31,56	1,72	0,49
03:00 19-07-2025	15,8	2,61	7,62	0,13	31,45	1,92	0,38
04:00 19-07-2025	15,77	2,49	7,64	0,14	31,36	2,26	0,62
05:00 19-07-2025	15,66	2,39	7,66	0,14	31,25	1,47	0,56
06:00 19-07-2025	15,65	2,46	7,64	0,12	31,38	2,04	42,88
07:00 19-07-2025	16,22	4,33	7,39	0,22	31,46	56,57	145,17
08:00 19-07-2025	16,1	4,55	7,43	0,29	31,9	97,27	102,66
09:00 19-07-2025	16,28	5,26	7,46	0,32	32,19	116,97	122,35
10:00 19-07-2025	16,42	5,64	7,47	0,3	32,4	102,99	81,08
11:00 19-07-2025	16,51	5,82	7,49	0,27	32,63	98,94	122,09
12:00 19-07-2025	16,57	5,81	7,49	0,27	32,74	96,1	108,23
13:00 19-07-2025	16,54	5,93	7,49	0,25	32,8	116,9	120,77
14:00 19-07-2025	16,63	6,12	7,48	0,27	32,74	117,8	153,77
15:00 19-07-2025	16,72	6,3	7,45	0,28	32,58	128,49	119,01
16:00 19-07-2025	17,07	7,77	7,46	0,34	32,08	125,12	-100,91
17:00 19-07-2025	16,97	7,38	7,45	0,39	31,91	73,06	161,22
18:00 19-07-2025	17,32	8,36	7,43	0,41	31,82	138,95	73,12
19:00 19-07-2025	17,16	7,14	7,46	0,49	31,46	52,16	0,37
20:00 19-07-2025	16,89	6,06	7,49	0,57	31,12	7,96	0,58
21:00 19-07-2025	16,68	5,42	7,52	0,61	30,83	3,2	0,68
22:00 19-07-2025	16,5	4,86	7,55	0,62	30,6	1,84	0,72
23:00 19-07-2025	16,34	4,36	7,58	0,64	30,37	2,28	0,64
00:00 20-07-2025	16,22	4,02	7,61	0,66	30,15	2,15	0,78
01:00 20-07-2025	16,14	3,74	7,64	0,68	29,95	2,09	0,7
02:00 20-07-2025	16,05	3,47	7,66	0,7	29,77	1,85	0,61
03:00 20-07-2025	16	3,28	7,68	0,72	29,6	1,89	0,57
04:00 20-07-2025	15,93	3,08	7,69	0,76	29,45	1,75	0,55
05:00 20-07-2025	15,91	2,92	7,71	0,78	29,32	2,23	0,54
06:00 20-07-2025	15,88	2,99	7,69	0,72	29,37	2,31	28,95
07:00 20-07-2025	16,6	6,21	7,4	0,24	30,71	63,8	153,57
08:00 20-07-2025	16,68	8,68	7,43	0,23	31,13	115,8	110,05
09:00 20-07-2025	17,01	8,41	7,44	0,33	31,21	140,74	136,96
10:00 20-07-2025	16,63	6,84	7,45	0,37	31,24	106,64	109,64
11:00 20-07-2025	16,54	6,29	7,46	0,39	31,31	117,75	123,03
12:00 20-07-2025	16,48	6,24	7,46	0,4	31,35	107,23	129,56

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
13:00 20-07-2025	16,58	6,58	7,46	0,48	31,35	137,01	115,13
14:00 20-07-2025	16,65	7,08	7,45	0,63	31,3	104,71	108,62
15:00 20-07-2025	16,61	6,54	7,45	0,68	31,26	103,96	129,09
16:00 20-07-2025	16,68	6,22	7,45	0,76	31,11	319,05	20,73
17:00 20-07-2025	16,77	6,17	7,44	0,8	31,1	3,71	0,4
18:00 20-07-2025	16,56	5,34	7,46	0,81	30,9	2,26	0,32
19:00 20-07-2025	16,42	4,75	7,48	0,85	30,7	1,69	0,56
20:00 20-07-2025	16,28	4,35	7,49	0,89	30,49	2,07	0,38
21:00 20-07-2025	16,17	3,98	7,52	0,95	30,31	2,15	0,38
22:00 20-07-2025	16,11	3,69	7,55	0,99	30,16	2,23	0,46
23:00 20-07-2025	16,02	3,44	7,58	1,02	30,04	2,22	0,35
00:00 21-07-2025	15,91	3,23	7,6	1,07	29,94	2,19	0,46
01:00 21-07-2025	15,88	3,05	7,61	1,11	29,84	2,46	0,49
02:00 21-07-2025	15,8	2,88	7,62	1,14	29,77	2,53	0,36
03:00 21-07-2025	15,79	2,77	7,64	1,21	29,73	2,34	0,44
04:00 21-07-2025	15,74	2,66	7,68	1,32	29,64	2,65	0,39
05:00 21-07-2025	15,7	2,56	7,7	1,34	29,64	2,32	0,36
06:00 21-07-2025	16,01	4,04	7,53	1,17	30,03	12,36	112,43
07:00 21-07-2025	16,2	6,47	7,4	0,98	30,55	100,2	117,34
08:00 21-07-2025	16,6	8,24	7,42	0,98	30,63	110,56	117,62
09:00 21-07-2025	16,87	9,32	7,44	1	30,63	151,18	130,42
10:00 21-07-2025	17,03	9,93	7,44	1,02	30,63	123,8	82,23
11:00 21-07-2025	16,66	8,49	7,46	1,04	30,63	91,81	82,05
12:00 21-07-2025	16,57	8,82	7,48	1,04	30,63	77,01	82,22
13:00 21-07-2025	16,55	8,24	7,51	1,14	30,58	101,82	151,42
14:00 21-07-2025	16,93	9,7	7,52	0,97	30,57	119,63	88,4
15:00 21-07-2025	16,84	9,29	7,55	0,91	30,53	104,36	150,2
16:00 21-07-2025	17,27	10,34	7,56	0,95	30,48	134,65	121,39
17:00 21-07-2025	17,57	10,86	7,54	1	30,43	118,02	129,31
18:00 21-07-2025	17,6	10,59	7,55	0,98	30,36	121,25	54,04
19:00 21-07-2025	17,43	8,91	7,56	0,76	30,12	20,79	0,42
20:00 21-07-2025	17,04	7,46	7,55	0,84	29,86	1,36	0,31
21:00 21-07-2025	16,73	6,49	7,55	0,87	29,63	1	0,27
22:00 21-07-2025	16,5	5,8	7,57	0,94	29,41	1,6	0,26
23:00 21-07-2025	16,32	5,21	7,59	1	29,22	0,55	0,26
00:00 22-07-2025	16,2	4,74	7,61	1,11	29,06	0,83	0,48
01:00 22-07-2025	16,07	4,33	7,62	1,29	28,92	0,78	0,56
02:00 22-07-2025	15,96	4,05	7,65	1,39	28,74	1,02	0,42
03:00 22-07-2025	15,91	3,77	7,68	1,42	28,56	1,16	0,48
04:00 22-07-2025	15,85	3,57	7,7	1,44	28,4	1,14	-72,76
05:00 22-07-2025	15,78	3,35	7,72	1,48	28,27	1,25	-125
06:00 22-07-2025	15,72	3,17	7,75	1,48	28,15	0,81	-125
07:00 22-07-2025	15,93	5,08	7,66	1,3	28,36	7,48	58,67

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
08:00 22-07-2025	16,05	7,12	7,57	0,95	29,08	112,21	68,45
09:00 22-07-2025	16,06	7,1	7,56	0,51	29,28	46,66	0,19
10:00 22-07-2025	16,14	6,72	7,57	0,51	29,36	20,44	43,75
11:00 22-07-2025	15,95	5,45	7,63	0,5	29,37	61,79	22,1
12:00 22-07-2025	16,04	6,17	7,57	0,48	29,45	68,11	107,89
13:00 22-07-2025	16,43	7,77	7,53	0,51	29,45	122,78	168,64
14:00 22-07-2025	16,91	10	7,48	0,52	29,45	153,69	95,41
15:00 22-07-2025	16,82	9,65	7,47	0,53	29,38	116,89	167,97
16:00 22-07-2025	16,97	10,07	7,46	0,56	29,36	131,35	74,86
17:00 22-07-2025	16,91	9,92	7,45	0,56	29,36	123,04	159,97
18:00 22-07-2025	17,41	11,1	7,45	0,62	29,26	113,17	33,88
19:00 22-07-2025	17,17	9,26	7,5	0,73	29,03	24,72	0,36
20:00 22-07-2025	16,75	7,8	7,54	0,8	28,79	2,47	0,37
21:00 22-07-2025	16,43	6,77	7,56	0,88	28,58	2,3	0,44
22:00 22-07-2025	16,22	6	7,59	0,94	28,41	2,52	0,41
23:00 22-07-2025	16,02	5,38	7,62	0,97	28,3	2,32	0,22
00:00 23-07-2025	15,88	4,87	7,64	1,03	28,17	2,44	0,3
01:00 23-07-2025	15,77	4,5	7,66	1,08	28,03	2,17	0,39
02:00 23-07-2025	15,67	4,15	7,69	1,11	27,92	2,19	0,43
03:00 23-07-2025	15,57	3,89	7,71	1,14	27,82	2,13	0,27
04:00 23-07-2025	15,46	3,64	7,72	1,19	27,75	1,5	0,18
05:00 23-07-2025	15,43	3,42	7,75	1,21	27,69	2,2	0,14
06:00 23-07-2025	15,46	3,94	7,69	1,08	27,98	3,7	82,73
07:00 23-07-2025	15,52	6,09	7,5	0,78	28,87	100,5	149,05
08:00 23-07-2025	15,89	8,18	7,5	0,66	29,24	124,77	83,68
09:00 23-07-2025	15,69	7,69	7,52	0,6	29,5	104,11	147,78
10:00 23-07-2025	15,71	8,07	7,52	0,56	29,63	115,36	110,77
11:00 23-07-2025	15,77	8,43	7,53	0,52	29,85	117,03	96,9
12:00 23-07-2025	15,57	8,04	7,52	0,52	29,94	130,61	152,88
13:00 23-07-2025	15,68	8,6	7,5	0,52	29,94	125,22	151,49
14:00 23-07-2025	15,51	8,11	7,48	0,52	29,94	135,61	130,1
15:00 23-07-2025	15,7	9	7,43	0,52	29,94	117,82	123,69
16:00 23-07-2025	15,97	10,17	7,41	0,52	29,94	131,28	164,98
17:00 23-07-2025	16,38	12,04	7,4	0,53	29,94	143,13	94,33
18:00 23-07-2025	16,11	10,5	7,4	0,6	29,94	122,22	27,32
19:00 23-07-2025	15,83	8,61	7,42	0,65	29,86	24,72	0,49
20:00 23-07-2025	15,56	7,62	7,45	0,66	29,84	6,45	0,58
21:00 23-07-2025	15,34	6,83	7,47	0,67	29,74	2,37	0,46
22:00 23-07-2025	15,09	6,14	7,5	0,7	29,71	1,69	0,48
23:00 23-07-2025	14,97	5,6	7,52	0,74	29,64	1,61	0,4
00:00 24-07-2025	14,84	5,14	7,54	0,76	29,56	1,94	0,54
01:00 24-07-2025	14,76	4,84	7,56	0,79	29,53	1,85	0,46
02:00 24-07-2025	14,66	4,55	7,58	0,82	29,45	1,95	0,34

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
03:00 24-07-2025	14,6	4,29	7,6	0,85	29,4	2,06	0,59
04:00 24-07-2025	14,52	4,04	7,62	0,89	29,28	9,07	-104,03
05:00 24-07-2025	14,47	3,82	7,64	0,94	29,12	11,78	-125
06:00 24-07-2025	14,44	3,78	7,64	0,96	29	5,07	-33,15
07:00 24-07-2025	14,98	7,18	7,4	0,68	29,32	67,31	143,24
08:00 24-07-2025	15,07	8,12	7,43	0,67	29,62	99,97	98,65
09:00 24-07-2025	15,32	9,28	7,43	0,66	29,64	113,01	119,97
10:00 24-07-2025	15,55	10,13	7,42	0,64	29,66	104,34	83,74
11:00 24-07-2025	14,95	7,98	7,47	0,56	29,97	100,51	126,69
12:00 24-07-2025	14,97	7,6	7,46	0,51	30,15	110,83	104,69
13:00 24-07-2025	15,01	7,79	7,44	0,48	30,23	118	153,96
14:00 24-07-2025	15,12	8,32	7,42	0,47	30,27	132,3	103,79
15:00 24-07-2025	15,12	8,34	7,4	0,46	30,33	136,9	120,95
16:00 24-07-2025	15,08	8,2	7,37	0,48	30,31	124,96	139,26
17:00 24-07-2025	15,2	8,74	7,34	0,49	30,23	145,98	131,54
18:00 24-07-2025	14,33	8,94	6,72	0,54	27,67	143,88	34,4
19:00 24-07-2025	15,31	8,32	7,34	0,64	30,11	37,73	0,56
20:00 24-07-2025	15,03	7,03	7,38	0,69	30,03	7,02	0,41
21:00 24-07-2025	14,72	6,1	7,42	0,73	29,95	2,42	0,32
22:00 24-07-2025	14,47	5,41	7,45	0,75	29,88	1,97	0,47
23:00 24-07-2025	14,57	4,92	7,48	0,78	29,82	1,54	0,5
00:00 25-07-2025	14,32	4,43	7,51	0,82	29,74	1,99	0,45
01:00 25-07-2025	14,28	4,11	7,53	0,86	29,65	2,42	0,28
02:00 25-07-2025	14,08	3,8	7,54	0,89	29,58	2,22	0,32
03:00 25-07-2025	14,02	3,54	7,57	0,92	29,52	1,88	0,55
04:00 25-07-2025	13,91	3,34	7,59	0,94	29,45	1,59	0,41
05:00 25-07-2025	13,95	3,15	7,59	0,96	29,36	1,75	0,56
06:00 25-07-2025	14,06	3,87	7,54	0,9	29,42	6,76	87,15
07:00 25-07-2025	14,64	7,12	7,29	0,68	29,84	113,9	142
08:00 25-07-2025	14,54	7,35	7,33	0,63	30,08	110,3	83,37
09:00 25-07-2025	14,47	6,57	7,36	0,6	30,26	103,73	148,07
10:00 25-07-2025	14,54	7,1	7,36	0,58	30,36	117	82,38
11:00 25-07-2025	14,55	6,93	7,38	0,53	30,56	106,75	144,59
12:00 25-07-2025	14,65	7,26	7,37	0,52	30,66	142,58	130,01
13:00 25-07-2025	14,8	7,79	7,34	0,55	30,59	135,23	150,61
14:00 25-07-2025	14,78	7,63	7,34	0,57	30,6	119,21	102,46
15:00 25-07-2025	14,66	6,94	7,34	0,61	30,58	121,27	123,23
16:00 25-07-2025	14,83	7,5	7,32	0,66	30,46	126,72	159,98
17:00 25-07-2025	15,05	8,24	7,31	0,68	30,43	133,91	88,94
18:00 25-07-2025	15,13	8,29	7,32	0,77	30,36	123,68	98
19:00 25-07-2025	15	7,13	7,35	0,96	30,08	60,92	0,5
20:00 25-07-2025	14,81	6,42	7,38	1,01	29,86	8	0,23
21:00 25-07-2025	14,65	5,71	7,41	1,06	29,69	2,58	0,31

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
22:00 25-07-2025	14,55	5,3	7,43	1,09	29,57	1,95	0,56
23:00 25-07-2025	14,44	4,87	7,46	1,12	29,46	2,06	0,57
00:00 26-07-2025	14,35	4,57	7,48	1,15	29,36	1,75	0,44
01:00 26-07-2025	14,26	4,3	7,51	1,18	29,29	2,01	0,41
02:00 26-07-2025	14,2	4,04	7,52	1,21	29,22	2,02	0,36
03:00 26-07-2025	14,15	3,84	7,55	1,23	29,17	1,69	0,38
04:00 26-07-2025	14,07	3,64	7,56	1,24	29,09	1,11	0,48
05:00 26-07-2025	14,03	3,47	7,58	1,25	29,07	1,73	0,34
06:00 26-07-2025	14,06	3,64	7,54	1,16	29,19	1,25	57,26
07:00 26-07-2025	14,43	5,64	7,32	0,76	30,03	63,85	153,96
08:00 26-07-2025	14,21	5,62	7,37	0,67	30,33	101,93	132,18
09:00 26-07-2025	14,56	6,81	7,37	0,63	30,53	126,42	123,68
10:00 26-07-2025	14,71	7,35	7,36	0,62	30,65	111,33	82,39
11:00 26-07-2025	14,68	7,09	7,37	0,61	30,75	94,64	82,4
12:00 26-07-2025	14,7	7,17	7,38	0,6	30,94	96,79	130,59
13:00 26-07-2025	14,85	7,45	7,36	0,62	30,88	133,85	163,18
14:00 26-07-2025	15,04	8,04	7,35	0,65	30,93	143,04	101,65
15:00 26-07-2025	14,96	7,76	7,34	0,7	30,85	114,21	136,05
16:00 26-07-2025	14,84	7,27	7,33	0,75	30,77	130,46	161,58
17:00 26-07-2025	15,38	9,52	7,31	0,8	30,63	142,21	80,66
18:00 26-07-2025	15,25	8,88	7,29	0,86	30,62	120,17	142,67
19:00 26-07-2025	15,2	8,29	7,3	1,01	30,5	136,12	20,4
20:00 26-07-2025	15,02	7,03	7,33	1,1	30,31	24,76	0,41
21:00 26-07-2025	14,84	6,23	7,36	1,14	30,14	4,24	0,65
22:00 26-07-2025	14,67	5,65	7,38	1,21	29,98	2,24	0,24
23:00 26-07-2025	14,52	5,2	7,41	1,25	29,85	1,92	0,39
00:00 27-07-2025	14,44	4,78	7,44	1,29	29,71	2,48	0,34
01:00 27-07-2025	14,35	4,43	7,47	1,3	29,6	2,86	0,35
02:00 27-07-2025	14,23	4,17	7,49	1,35	29,48	1,96	0,27
03:00 27-07-2025	14,14	3,93	7,52	1,41	29,35	1,89	0,26
04:00 27-07-2025	14,08	3,68	7,54	1,46	29,23	2,34	0,26
05:00 27-07-2025	14,02	3,54	7,56	1,5	29,12	2,6	0,42
06:00 27-07-2025	14,15	4,12	7,5	1,38	29,23	2,69	56,93
07:00 27-07-2025	14,57	5,85	7,27	0,95	30,02	67,54	-51,45
08:00 27-07-2025	14,32	4,82	7,34	0,85	30,35	48,63	108,08
09:00 27-07-2025	14,38	5,23	7,34	0,81	30,56	122,47	125,2
10:00 27-07-2025	14,85	7,29	7,32	0,78	30,66	119,57	82,96
11:00 27-07-2025	14,84	7,06	7,33	0,76	30,81	114,35	153,82
12:00 27-07-2025	14,9	7,56	7,33	0,75	30,92	140,91	139,36
13:00 27-07-2025	14,82	7,67	7,33	0,75	31,07	124,93	75,23
14:00 27-07-2025	14,75	7,44	7,33	0,76	31,08	115,37	167,9
15:00 27-07-2025	14,81	7,52	7,31	0,84	31	140,45	80,6
16:00 27-07-2025	14,77	6,92	7,33	1,07	30,75	63,99	0,39

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
17:00 27-07-2025	14,6	6,11	7,35	1,1	30,6	6,99	0,39
18:00 27-07-2025	14,44	5,47	7,38	1,16	30,47	2,83	0,38
19:00 27-07-2025	14,34	4,96	7,41	1,26	30,35	2,04	0,38
20:00 27-07-2025	14,32	4,65	7,44	1,34	30,2	2,29	0,42
21:00 27-07-2025	14,25	4,33	7,46	1,36	30,08	1,36	0,6
22:00 27-07-2025	14,18	4,09	7,48	1,4	29,97	1,52	0,4
23:00 27-07-2025	14,11	3,86	7,5	1,44	29,85	2,08	0,31
00:00 28-07-2025	14,05	3,66	7,53	1,47	29,72	1,88	0,24
01:00 28-07-2025	14,02	3,5	7,55	1,53	29,61	1,52	0,06
02:00 28-07-2025	13,97	3,35	7,57	1,56	29,5	1,74	0,4
03:00 28-07-2025	13,91	3,21	7,59	1,59	29,39	1,92	0,21
04:00 28-07-2025	13,87	3,09	7,61	1,63	29,28	1,92	0,46
05:00 28-07-2025	13,85	2,97	7,62	1,64	29,18	1,92	43,91
06:00 28-07-2025	14,08	3,91	7,56	1,39	29,47	86,43	171,01
07:00 28-07-2025	14,83	7,44	7,34	0,84	30,46	121,76	153,77
08:00 28-07-2025	14,79	7,57	7,36	0,82	30,67	126,29	96,47
09:00 28-07-2025	14,81	7,56	7,37	0,72	30,92	131	165,5
10:00 28-07-2025	14,99	8,07	7,36	0,7	31,14	141,38	115,77
11:00 28-07-2025	15,07	8,28	7,34	0,69	31,34	117,86	116,11
12:00 28-07-2025	15,04	8,05	7,33	0,61	31,55	124,85	118,27
13:00 28-07-2025	15,1	8,32	7,31	0,6	31,67	115,34	131,1
14:00 28-07-2025	15,14	8,28	7,31	0,62	31,71	134,84	108,26
15:00 28-07-2025	15,18	8,31	7,31	0,68	31,7	120,23	142,16
16:00 28-07-2025	15,2	8,42	7,3	0,75	31,66	135,76	127,72
17:00 28-07-2025	15,11	7,7	7,29	0,79	31,59	119,3	124,91
18:00 28-07-2025	14,94	6,82	7,3	0,93	31,56	147,68	40,92
19:00 28-07-2025	14,76	6	7,32	0,96	31,5	29,23	0,65
20:00 28-07-2025	14,64	5,46	7,34	0,98	31,44	6,21	0,55
21:00 28-07-2025	14,56	5,01	7,37	1	31,35	2,17	0,77
22:00 28-07-2025	14,47	4,66	7,4	1,02	31,27	1,36	0,67
23:00 28-07-2025	14,34	4,33	7,42	1,07	31,18	1,61	0,54
00:00 29-07-2025	14,28	4,06	7,45	1,12	31,09	1,54	0,41
01:00 29-07-2025	14,24	3,83	7,47	1,18	30,99	2,06	0,44
02:00 29-07-2025	14,18	3,66	7,5	1,26	30,89	1,9	0,71
03:00 29-07-2025	14,12	3,46	7,52	1,31	30,8	1,94	0,67
04:00 29-07-2025	14,08	3,31	7,54	1,33	30,71	1,33	0,46
05:00 29-07-2025	14,04	3,16	7,55	1,34	30,63	1,22	0,57
06:00 29-07-2025	14,05	3,16	7,53	1,23	30,66	1,06	43,04
07:00 29-07-2025	14,87	6,27	7,27	1,18	30,82	46,92	158,85
08:00 29-07-2025	14,66	6,27	7,33	0,86	31,19	123,74	150,94
09:00 29-07-2025	14,88	6,99	7,36	0,96	31,4	117,3	89,32
10:00 29-07-2025	15	7,39	7,37	0,76	31,68	125,53	123,05
11:00 29-07-2025	15,17	7,89	7,37	0,6	31,92	122,96	127,92

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
12:00 29-07-2025	15,21	7,92	7,35	0,63	32,04	126,9	81,35
13:00 29-07-2025	15,27	7,91	7,36	0,82	32,06	108,99	121,05
14:00 29-07-2025	15,21	7,77	7,35	0,7	32,09	114,33	81,21
15:00 29-07-2025	15,14	7,53	7,36	0,85	32,08	97,96	107,56
16:00 29-07-2025	15,17	7,38	7,35	0,97	32,07	123,66	153,77
17:00 29-07-2025	15,18	7,28	7,34	1,12	31,96	127,63	107,77
18:00 29-07-2025	15,23	7,28	7,3	1,22	31,84	140,48	134,46
19:00 29-07-2025	15,2	6,79	7,31	1,34	31,63	131,16	0,21
20:00 29-07-2025	15,02	6,03	7,35	1,37	31,52	14,14	0,54
21:00 29-07-2025	14,95	5,5	7,37	1,39	31,45	2,99	0,52
22:00 29-07-2025	14,8	5,07	7,38	1,43	31,36	1,16	0,6
23:00 29-07-2025	14,7	4,69	7,38	1,45	31,32	1,66	0,69
00:00 30-07-2025	14,59	4,41	7,4	1,5	31,24	0,82	0,65
01:00 30-07-2025	14,52	4,15	7,42	1,51	31,19	1,44	0,52
02:00 30-07-2025	14,47	3,86	7,43	1,5	31,14	1,14	0,57
03:00 30-07-2025	14,41	3,69	7,45	1,55	31,08	0,79	0,41
04:00 30-07-2025	14,37	3,5	7,47	1,6	31,04	1,38	0,41
05:00 30-07-2025	14,32	3,35	7,49	1,54	30,96	49,9	147,23
06:00 30-07-2025	14,46	3,94	7,47	1,44	31,1	106,36	124,37
07:00 30-07-2025	14,96	6,77	7,28	1,15	31,55	91,14	163,5
08:00 30-07-2025	15,06	6,96	7,3	1,12	31,73	120,92	88,31
09:00 30-07-2025	15,18	7,32	7,31	1,11	31,89	112,6	148,84
10:00 30-07-2025	15,3	7,66	7,32	1,02	32,11	116,51	80,95
11:00 30-07-2025	15,31	7,58	7,32	0,9	32,33	100,39	134,77
12:00 30-07-2025	15,4	7,75	7,29	0,76	32,41	125,07	133,91
13:00 30-07-2025	15,49	7,96	7,27	0,63	32,41	137	132,97
14:00 30-07-2025	15,56	8,11	7,28	0,67	32,38	127,1	121,04
15:00 30-07-2025	15,6	8,05	7,31	0,73	32,41	132,45	106,86
16:00 30-07-2025	15,58	8,28	7,36	0,58	32,32	120,43	153,91
17:00 30-07-2025	15,51	7,56	7,33	0,78	32,25	129,39	86,49
18:00 30-07-2025	15,42	7,12	7,3	0,83	32,17	110,48	100,38
19:00 30-07-2025	15,31	6,25	7,31	1,06	32,08	90,73	0,77
20:00 30-07-2025	15,18	5,7	7,36	1,26	31,86	18,13	0,47
21:00 30-07-2025	15,07	5,14	7,37	1,53	31,57	4,06	0,57
22:00 30-07-2025	14,96	4,78	7,39	1,69	31,32	1,57	0,49
23:00 30-07-2025	14,89	4,47	7,42	1,66	31,09	1,77	0,25
00:00 31-07-2025	14,81	4,2	7,45	1,61	30,9	1,85	0,36
01:00 31-07-2025	14,73	3,98	7,46	1,87	30,71	1,65	0,56
02:00 31-07-2025	14,64	3,77	7,49	1,92	30,53	1,55	0,49
03:00 31-07-2025	14,6	3,57	7,5	2,01	30,4	1,16	0,3
04:00 31-07-2025	14,52	3,42	7,52	2,05	30,28	1,31	0,07
05:00 31-07-2025	14,47	3,27	7,54	2,06	30,17	1,14	0,07
06:00 31-07-2025	14,51	3,88	7,52	1,92	30,17	1	57,07

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m³/h)	Lưu lượng vào (m³/h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	-	4,5	40	-	-
07:00 31-07-2025	15,2	7,26	7,24	0,7	30,89	89,84	167,48
08:00 31-07-2025	15,45	8,52	7,29	0,59	31,29	120,03	83,36
09:00 31-07-2025	15,1	6,92	7,33	0,3	31,56	96,48	110,97
10:00 31-07-2025	15,11	6,83	7,35	0,22	31,77	118,46	124,17
11:00 31-07-2025	15,17	6,97	7,35	0,34	31,9	105,35	110,09
12:00 31-07-2025	15,21	7,07	7,35	0,32	31,99	122,9	149,91
13:00 31-07-2025	15,28	7,25	7,32	0,31	32,01	125,24	142,39
14:00 31-07-2025	15,41	7,53	7,3	0,4	31,98	135,18	107,89
15:00 31-07-2025	15,38	7,84	7,28	0,46	32	128,16	162,03
16:00 31-07-2025	15,31	7,2	7,28	0,57	31,9	133,18	87,2
17:00 31-07-2025	15,4	7,87	7,28	0,57	31,74	122,88	135,31
18:00 31-07-2025	15,5	7,38	7,32	0,8	31,46	104,37	0,24
19:00 31-07-2025	15,29	6,47	7,36	1,02	31,18	10,22	0,22
20:00 31-07-2025	15,11	5,82	7,39	1,1	30,98	4,12	0,43
21:00 31-07-2025	15	5,24	7,43	1,05	30,81	1,6	0,55
22:00 31-07-2025	14,88	4,85	7,46	1,13	30,68	1,66	0,25
23:00 31-07-2025	14,76	4,44	7,48	1,09	30,56	1,45	0,27