

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
14:00 02-04-2026	17,01	9,04	7,24	1,29	26,85	125,41	143,24
15:00 02-04-2026	16,97	9,57	7,23	1,29	26,79	121,65	81,1
16:00 02-04-2026	16,68	8,83	7,22	1,3	26,74	98,94	88,63
17:00 02-04-2026	16,16	8,5	7,23	1,3	26,68	111,52	156,29
18:00 02-04-2026	16,48	9,43	7,23	1,29	26,62	124,66	80,2
19:00 02-04-2026	17,25	8,86	7,2	1,3	26,59	110,79	33,52
20:00 02-04-2026	20,9	7,83	7,17	1,32	26,59	24,64	0,21
21:00 02-04-2026	23,7	7,22	7,19	1,32	26,59	7,36	0,19
22:00 02-04-2026	25,45	6,84	7,24	1,34	26,59	3,45	0,16
23:00 02-04-2026	26,96	6,61	7,25	1,35	26,59	2,52	0,27
00:00 03-04-2026	28,03	6,44	7,26	1,39	26,59	2,12	0,3
01:00 03-04-2026	28,37	6,34	7,27	1,39	26,59	1,75	0,36
02:00 03-04-2026	28,36	6,26	7,28	1,41	26,57	1,88	0,43
03:00 03-04-2026	28,66	6,21	7,28	1,43	26,55	2,03	0,43
04:00 03-04-2026	28,99	6,2	7,28	1,45	26,54	1,91	0,41
05:00 03-04-2026	29,17	6,13	7,27	1,47	26,54	1,56	0,15
06:00 03-04-2026	29,23	6,11	7,26	1,48	26,54	2,33	0,09
07:00 03-04-2026	18,74	6,29	7,23	1,64	26,25	34,32	158,47
08:00 03-04-2026	16,38	8,29	7,24	1,41	26,4	122,72	118,13
09:00 03-04-2026	16,52	8,33	7,22	1,33	26,56	110,06	83,33
10:00 03-04-2026	16,6	8,19	7,24	1,32	26,73	108,84	167,66
11:00 03-04-2026	16,67	8,14	7,22	1,32	26,9	121,8	82,61
12:00 03-04-2026	16,27	8,17	7,23	1,31	27,1	110,9	138,73
13:00 03-04-2026	16,16	7,94	7,22	1,31	27,13	121,51	96,2
14:00 03-04-2026	15,74	7,9	7,17	1,29	27,17	115,81	151,24
15:00 03-04-2026	16,11	7,92	7,16	1,3	27,14	128,74	95,46
16:00 03-04-2026	15,93	7,98	7,14	1,29	27,11	116,77	137,22
17:00 03-04-2026	15,58	8,14	7,18	1,29	27,09	127,53	94,7
18:00 03-04-2026	15,28	7,09	7,15	1,3	27,04	111,47	129,27
19:00 03-04-2026	16,56	6,24	7,11	1,29	27,06	116,82	0,45
20:00 03-04-2026	18,95	5,48	7,13	1,29	27,15	15,71	0,52
21:00 03-04-2026	20,52	5,28	7,17	1,3	27,2	6,48	0,19
22:00 03-04-2026	21,47	5,03	7,2	1,31	27,24	3,63	0,4
23:00 03-04-2026	21,24	5,4	7,22	1,32	27,24	2,7	0,22
00:00 04-04-2026	21,27	4,67	7,25	1,34	27,25	2,4	0,46
01:00 04-04-2026	21,15	4,77	7,27	1,34	27,24	2,08	0,32
02:00 04-04-2026	21,13	4,63	7,29	1,35	27,24	2,07	0,44
03:00 04-04-2026	20,61	4,67	7,3	1,36	27,24	1,85	0,43
04:00 04-04-2026	19,99	4,64	7,31	1,36	27,21	2,07	0,42
05:00 04-04-2026	19,33	4,34	7,32	1,38	27,19	2,07	0,55
06:00 04-04-2026	18,45	4,43	7,33	1,39	27,17	2,22	0,3
07:00 04-04-2026	16,59	5,48	7,23	1,37	26,86	22,86	107,82
08:00 04-04-2026	16,05	7,93	7,15	1,26	26,73	122,68	158,1

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
09:00 04-04-2026	16,4	8,12	7,09	1,25	26,84	121,6	77,7
10:00 04-04-2026	16,28	7,62	7,05	1,25	26,92	114,5	163,62
11:00 04-04-2026	16,88	7,73	7,03	1,25	27,06	128	76,28
12:00 04-04-2026	17,43	8,39	7,03	1,24	27,18	120,19	140,06
13:00 04-04-2026	17,71	8,12	7	1,25	27,16	118,25	95,58
14:00 04-04-2026	17,41	7,81	7,04	1,24	27,16	124	137,56
15:00 04-04-2026	17,58	8,11	7,02	1,25	27,15	132,35	156,82
16:00 04-04-2026	17,9	8,66	7,04	1,25	27,12	144,82	120,46
17:00 04-04-2026	18,05	8,78	7,04	1,25	27,04	120,09	73,34
18:00 04-04-2026	19,88	7,82	7,05	1,28	26,95	118,04	81,66
19:00 04-04-2026	22,84	7,47	7,09	1,28	26,87	54,37	0,16
20:00 04-04-2026	24,42	6,67	7,14	1,29	26,79	9,29	0,36
21:00 04-04-2026	25,34	6,31	7,18	1,3	26,72	5,51	0,32
22:00 04-04-2026	24,84	5,94	7,22	1,31	26,66	2,97	0,39
23:00 04-04-2026	24,44	5,57	7,25	1,32	26,6	2,83	0,4
00:00 05-04-2026	24,23	5,58	7,28	1,34	26,53	2,5	0,36
01:00 05-04-2026	23,9	5,24	7,31	1,35	26,48	2,28	0,29
02:00 05-04-2026	23,74	5,06	7,34	1,37	26,44	2,36	0,27
03:00 05-04-2026	22,3	5,11	7,36	1,38	26,38	2,3	0,13
04:00 05-04-2026	22,33	5,23	7,38	1,39	26,34	2,73	-31,17
05:00 05-04-2026	22,13	4,89	7,42	1,4	26,3	2,51	-125
06:00 05-04-2026	21,48	4,8	7,44	1,41	26,28	2,71	-125
07:00 05-04-2026	21,61	4,82	7,45	1,42	26,27	2,35	-125
08:00 05-04-2026	19,86	4,8	7,47	1,42	26,3	2,37	-125
09:00 05-04-2026	11,66	4,96	7,48	1,43	26,38	2,4	-125
10:00 05-04-2026	11,67	4,66	7,49	1,43	26,57	2,14	-125
11:00 05-04-2026	11,74	4,81	7,5	1,42	26,88	2	-125
12:00 05-04-2026	11,84	4,77	7,5	1,43	27,18	2,43	-125
15:00 05-04-2026	11,87	4,65	7,49	1,38	28,42	2,19	0,35
16:00 05-04-2026	11,97	4,76	7,49	1,39	28,61	1,7	0,66
17:00 05-04-2026	12,07	4,78	7,48	1,41	28,74	1,7	0,56
18:00 05-04-2026	12,17	4,68	7,48	1,43	28,75	1,9	0,41
19:00 05-04-2026	12,24	4,62	7,47	1,45	28,69	2,32	0,34
20:00 05-04-2026	12,34	4,97	7,46	1,47	28,6	2,38	0,21
21:00 05-04-2026	12,35	4,49	7,45	1,49	28,5	2,03	0,39
22:00 05-04-2026	12,45	4,45	7,43	1,5	28,41	2,13	0,29
23:00 05-04-2026	12,51	4,58	7,43	1,52	28,32	2,34	0,04
00:00 06-04-2026	12,56	4,61	7,43	1,54	28,2	2,33	0,34
01:00 06-04-2026	12,63	4,48	7,42	1,56	28,1	2,03	0,29
02:00 06-04-2026	12,69	4,54	7,4	1,58	28	2,2	0,34
03:00 06-04-2026	12,64	4,47	7,37	1,6	27,9	1,89	0,36
04:00 06-04-2026	12,67	4,49	7,38	1,61	27,81	1,92	0,31
05:00 06-04-2026	12,72	4,41	7,38	1,62	27,73	2,05	0,26

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
06:00 06-04-2026	12,78	4,5	7,4	1,63	27,69	2,08	0,28
07:00 06-04-2026	13,64	6,06	7,27	1,41	26,95	45,26	174,53
08:00 06-04-2026	14,67	6,9	7,24	1,19	27,15	118,92	98,76
09:00 06-04-2026	16,08	7,47	7,18	1,2	27,3	106,83	120,06
10:00 06-04-2026	17,35	7,47	7,19	1,2	27,41	126,42	169,98
11:00 06-04-2026	18,96	7,63	7,16	1,19	27,61	135,01	83,73
12:00 06-04-2026	20,41	7,79	7,13	1,18	27,85	125,9	167,55
13:00 06-04-2026	22,42	7,73	7,09	1,19	27,97	140,58	116,16
14:00 06-04-2026	25,77	7,81	7,09	1,18	28,06	117,71	89,39
15:00 06-04-2026	29,36	7,93	7,1	1,19	28,13	126,65	136,39
16:00 06-04-2026	24,12	8,34	7,07	1,2	28,14	118,69	81,35
17:00 06-04-2026	28,64	9,06	7,12	1,2	28,15	96,57	81,92
18:00 06-04-2026	29,56	8,92	7,15	1,2	28,12	90,24	96,47
19:00 06-04-2026	28,01	8,47	7,13	1,27	28,19	82,78	0,45
20:00 06-04-2026	27,69	8,19	7,16	1,31	28,33	11,22	0,4
21:00 06-04-2026	28,99	7,53	7,19	1,33	28,42	6,09	0,26
22:00 06-04-2026	30,71	7,18	7,21	1,34	28,46	2,61	0,56
23:00 06-04-2026	32,76	6,96	7,24	1,35	28,48	2,24	0,49
00:00 07-04-2026	34,72	6,84	7,26	1,37	28,47	2,51	0,2
01:00 07-04-2026	36,14	6,44	7,28	1,37	28,45	2,34	0,39
02:00 07-04-2026	37,4	6,22	7,31	1,39	28,4	2,43	0,53
03:00 07-04-2026	38,64	6,04	7,32	1,39	28,34	2,77	0,46
04:00 07-04-2026	39,93	6,02	7,34	1,4	28,28	3,22	0,32
05:00 07-04-2026	41,18	5,89	7,36	1,41	28,21	3,09	0,51
06:00 07-04-2026	42,07	5,72	7,37	1,41	28,15	2,97	0,44
07:00 07-04-2026	38,88	7,18	7,22	1,36	27,74	35,87	154,98
08:00 07-04-2026	20,29	7,84	7,2	1,26	27,85	125,87	106,67
09:00 07-04-2026	18,77	8	7,2	1,28	28,07	120,08	119,09
10:00 07-04-2026	18,05	7,22	7,19	1,28	28,26	105,73	63,12
11:00 07-04-2026	17,02	6,73	7,18	1,28	28,51	74,07	87,43
12:00 07-04-2026	16,5	6,43	7,17	1,27	28,72	109,76	162,26
13:00 07-04-2026	16,64	7,22	7,16	1,27	28,76	126,1	82,9
14:00 07-04-2026	16,93	6,87	7,14	1,26	28,88	91,34	96,88
15:00 07-04-2026	17,12	6,85	7,12	1,26	28,9	115,48	135,48
16:00 07-04-2026	17,01	7,31	7,11	1,25	28,83	114,68	112,16
17:00 07-04-2026	16,9	7,38	7,1	1,25	28,76	119,05	110,3
18:00 07-04-2026	16,9	7,18	7,1	1,25	28,7	107,34	84,84
19:00 07-04-2026	17,67	6,1	7,12	1,27	28,73	74,75	1,02
20:00 07-04-2026	18,89	6,21	7,17	1,27	28,83	10,77	0,61
21:00 07-04-2026	19,43	5,44	7,19	1,28	28,89	6	0,87
22:00 07-04-2026	19,71	5,41	7,22	1,29	28,91	2,2	0,78
23:00 07-04-2026	20,23	5,22	7,26	1,3	28,91	1,77	0,62
00:00 08-04-2026	19,95	5,12	7,29	1,32	28,87	1,72	0,34

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
01:00 08-04-2026	19,92	4,99	7,33	1,31	28,84	2,44	0,64
02:00 08-04-2026	20,05	4,95	7,36	1,32	28,78	2,11	0,7
03:00 08-04-2026	20,47	5,08	7,38	1,33	28,73	1,91	0,52
04:00 08-04-2026	20,43	4,86	7,42	1,33	28,67	1,89	0,46
05:00 08-04-2026	20,3	4,89	7,44	1,34	28,58	2,24	0,4
06:00 08-04-2026	20,34	4,82	7,46	1,38	28,52	2,22	0,31
07:00 08-04-2026	16,51	5,44	7,23	1,29	28,11	31,82	153,15
08:00 08-04-2026	15,42	7,46	7,15	1,24	28,22	119,06	78,8
09:00 08-04-2026	15,58	7,22	7,16	1,24	28,43	86,65	69,37
10:00 08-04-2026	15,84	6,67	7,19	1,24	28,66	99,19	160,15
11:00 08-04-2026	16,79	7,55	7,14	1,22	28,83	126,9	91,19
12:00 08-04-2026	17,3	7,46	7,13	1,22	28,99	143,01	144,75
13:00 08-04-2026	17,65	7,24	7,08	1,18	29,12	108,83	86,12
14:00 08-04-2026	17,25	6,29	7,08	0,97	29,28	101,36	159,65
15:00 08-04-2026	18,23	6,89	7,05	1,11	29,22	128,39	94,01
16:00 08-04-2026	18,85	6,84	7,03	1,1	29,16	116,57	152,81
17:00 08-04-2026	19,15	6,37	7,02	1,1	29,05	133,79	106,02
18:00 08-04-2026	19,94	6,65	7	1,08	28,93	110,41	108,72
19:00 08-04-2026	21,88	5,98	7,02	1,04	28,91	93,07	0,68
20:00 08-04-2026	23,69	5,71	7,06	1,04	28,91	12,51	0,54
21:00 08-04-2026	24,73	5,63	7,1	1,05	28,91	6,69	0,45
22:00 08-04-2026	25,54	5,34	7,13	1,05	28,89	2,64	0,43
23:00 08-04-2026	25,74	5,18	7,16	1,05	28,85	1,87	0,29
00:00 09-04-2026	26,06	5,05	7,19	1,06	28,78	2,58	0,23
01:00 09-04-2026	26,46	5,09	7,23	1,08	28,72	2,76	0,36
02:00 09-04-2026	26,69	4,88	7,26	1,08	28,66	2,54	0,41
03:00 09-04-2026	26,82	4,91	7,28	1,09	28,56	2,29	0,42
04:00 09-04-2026	26,95	4,81	7,32	1,11	28,47	2,31	0,26
05:00 09-04-2026	27,09	4,8	7,34	1,14	28,38	1,91	0,29
06:00 09-04-2026	27,15	4,76	7,37	1,13	28,32	2,52	0,24
07:00 09-04-2026	19,16	5,88	7,14	1,11	28,18	33,2	156,39
08:00 09-04-2026	16,73	7,72	7,11	0,97	28,45	120,85	125,06
09:00 09-04-2026	17,16	7,35	7,13	0,99	28,73	107,7	65,27
10:00 09-04-2026	17,76	6,75	7,11	0,98	28,98	100,12	149,02
11:00 09-04-2026	18,24	6,95	7,08	0,97	29,19	111,9	89,86
12:00 09-04-2026	18,31	7,12	7,11	0,96	29,4	117,06	163,49
13:00 09-04-2026	18,42	7,54	7,09	0,96	29,52	126,32	113,6
14:00 09-04-2026	18,69	7,49	7,09	0,94	29,59	121,38	95,92
15:00 09-04-2026	18,49	7,12	7,1	0,94	29,62	96,17	112,51
16:00 09-04-2026	18,88	7,24	7,13	0,95	29,57	121,32	145,05
17:00 09-04-2026	19,3	7,7	7,15	0,94	29,48	115,91	60,39
18:00 09-04-2026	19,57	6,93	7,17	0,94	29,37	100,46	137,85
19:00 09-04-2026	20,59	5,76	7,16	0,88	29,31	113,84	14,84

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
20:00 09-04-2026	22,24	5,43	7,18	0,45	29,31	18,2	0,6
21:00 09-04-2026	23,03	5,24	7,22	0,45	29,27	7,96	0,34
22:00 09-04-2026	23,16	5	7,25	0,47	29,21	2,73	0,36
23:00 09-04-2026	23,44	4,89	7,28	0,45	29,14	2,58	0,43
00:00 10-04-2026	23,35	4,77	7,31	0,47	29,05	2,42	0,71
01:00 10-04-2026	23,42	4,82	7,33	0,48	28,95	2,28	0,48
02:00 10-04-2026	23,48	4,9	7,35	0,5	28,86	2,62	0,38
03:00 10-04-2026	23,54	4,79	7,37	0,5	28,76	1,83	0,55
04:00 10-04-2026	23,55	4,7	7,38	0,52	28,65	2,4	0,41
05:00 10-04-2026	23,7	4,63	7,39	0,53	28,53	2,44	0,32
06:00 10-04-2026	23,7	4,61	7,4	0,56	28,45	2,67	0,36
07:00 10-04-2026	18,3	5,36	7,26	0,54	28,38	25,37	142,59
08:00 10-04-2026	16,59	7,19	7,21	0,48	28,71	112,94	117,95
09:00 10-04-2026	16,58	7,29	7,25	0,49	29	88,78	91,83
10:00 10-04-2026	16,41	6,44	7,25	0,48	29,25	102,26	165,92
11:00 10-04-2026	16,87	6,63	7,25	0,48	29,46	113,01	106,19
12:00 10-04-2026	17,02	6,69	7,24	0,48	29,68	124,1	121,07
13:00 10-04-2026	17,22	6,53	7,23	0,48	29,78	107,38	79,16
14:00 10-04-2026	16,72	6,34	7,31	0,48	29,86	109,67	162,32
15:00 10-04-2026	17,2	6,98	7,23	0,48	29,79	130,62	86,46
16:00 10-04-2026	17,42	6,61	7,19	0,48	29,76	114,83	153,81
17:00 10-04-2026	17,04	6,62	7,2	0,49	29,67	123,02	85,28
18:00 10-04-2026	16,71	5,95	7,21	0,49	29,59	116,61	143,73
19:00 10-04-2026	17,55	5,35	7,24	0,49	29,56	121,51	10,22
20:00 10-04-2026	19,28	4,92	7,25	0,49	29,56	17,39	0,55
21:00 10-04-2026	20,4	4,78	7,25	0,49	29,52	6,82	0,57
22:00 10-04-2026	21,16	4,65	7,24	0,5	29,49	2,02	0,59
23:00 10-04-2026	21,56	4,86	7,24	0,5	29,38	1,57	0,74
00:00 11-04-2026	21,95	4,68	7,26	0,5	29,31	1,83	0,56
01:00 11-04-2026	22,07	4,7	7,26	0,51	29,24	1,53	0,61
02:00 11-04-2026	22,12	4,51	7,27	0,53	29,14	1,41	0,51
03:00 11-04-2026	22,13	4,46	7,28	0,54	29,06	0,8	0,34
04:00 11-04-2026	21,89	4,44	7,26	0,55	28,97	1,67	0,37
05:00 11-04-2026	21,88	4,34	7,26	0,57	28,9	1,86	0,39
06:00 11-04-2026	22,02	4,37	7,27	0,57	28,85	2,45	0,38
07:00 11-04-2026	17,98	5,51	7,24	0,93	28,76	14,83	98,42
08:00 11-04-2026	14,42	7,23	7,21	0,65	28,92	110,98	162,5
09:00 11-04-2026	14,79	8,29	7,25	0,59	29,16	130,83	74,44
10:00 11-04-2026	14,49	7,36	7,24	0,62	29,39	92,47	118,48
11:00 11-04-2026	14,63	7,53	7,27	0,61	29,61	108,11	65,18
12:00 11-04-2026	14,49	7,5	7,26	0,52	29,84	72,09	65,62
13:00 11-04-2026	14,94	7,06	7,29	0,64	29,92	106,1	166,08
14:00 11-04-2026	15,2	8,05	7,27	0,7	29,81	127,77	155,87

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
15:00 11-04-2026	15,76	7,88	7,27	0,66	29,75	131,62	62,62
16:00 11-04-2026	16,22	7,18	7,3	0,64	29,7	107,65	148,37
17:00 11-04-2026	18,06	7,02	7,31	0,65	29,6	136,66	146,39
18:00 11-04-2026	19,73	7,46	7,27	0,67	29,42	124,08	94,39
19:00 11-04-2026	22,84	6,06	7,23	0,64	29,27	81,77	0,86
20:00 11-04-2026	26,57	5,54	7,26	0,56	29,18	11,09	0,54
21:00 11-04-2026	28,83	5,38	7,29	0,55	29,11	6	0,46
22:00 11-04-2026	30,17	5,15	7,33	0,54	29,05	2,11	0,63
23:00 11-04-2026	30,49	5,02	7,35	0,55	28,99	1,97	0,48
00:00 12-04-2026	30,73	4,87	7,38	0,58	28,92	1,69	0,45
01:00 12-04-2026	31,17	4,71	7,39	0,6	28,84	2,01	0,57
02:00 12-04-2026	31,09	4,77	7,4	0,61	28,76	1,79	0,38
03:00 12-04-2026	30,27	4,79	7,42	0,64	28,66	1,58	0,37
04:00 12-04-2026	28,74	4,68	7,44	0,71	28,54	1,7	0,49
05:00 12-04-2026	26,88	4,6	7,46	0,74	28,42	1,82	-93,61
06:00 12-04-2026	26,6	4,66	7,47	0,7	28,35	1,82	-125
07:00 12-04-2026	26,94	4,47	7,48	0,6	28,39	1,83	-125
08:00 12-04-2026	27,09	4,48	7,48	0,59	28,59	1,6	-125
09:00 12-04-2026	22,5	4,91	7,5	0,45	28,91	0,72	-125
10:00 12-04-2026	13,54	5,42	7,58	0,31	29,28	0,56	-125
11:00 12-04-2026	13,72	5,34	7,59	0,05	29,82	0,33	-125
12:00 12-04-2026	11,28	4,42	6,33	0	25,41	-20,55	0,2
13:00 12-04-2026	13,34	5,74	7,58	0,15	30,82	30,22	156,64
14:00 12-04-2026	13,2	7,24	7,28	1,15	30,03	120,28	108,69
15:00 12-04-2026	14,69	8,44	7,23	0,87	29,76	99,39	86,45
16:00 12-04-2026	15,24	7,75	7,22	0,87	29,75	112,26	141,57
17:00 12-04-2026	15,85	7,18	7,17	0,87	29,69	111,64	102,42
18:00 12-04-2026	16,41	6,96	7,18	0,87	29,59	125,58	109,57
19:00 12-04-2026	18,39	6,36	7,17	0,59	29,54	100,59	0,99
20:00 12-04-2026	20,48	6,06	7,21	0,19	29,54	13,16	0,52
21:00 12-04-2026	21,89	5,85	7,24	0,01	29,51	7,45	0,49
22:00 12-04-2026	22,57	5,72	7,28	0	29,41	2,41	0,32
23:00 12-04-2026	23,33	5,62	7,31	0	29,32	2,44	0,19
00:00 13-04-2026	24,14	5,53	7,34	0	29,24	2,54	0,33
01:00 13-04-2026	24,59	5,42	7,37	0	29,14	2,51	0,36
02:00 13-04-2026	25,02	5,34	7,39	0	29,05	3,06	0,5
03:00 13-04-2026	25,05	5,26	7,41	0	28,95	2,31	0,44
04:00 13-04-2026	25,18	5,2	7,44	0,3	28,83	2,52	0,44
05:00 13-04-2026	25,69	5,13	7,45	0,44	28,7	2,99	0,3
06:00 13-04-2026	25,88	5,1	7,48	0,54	28,58	2,22	0,3
07:00 13-04-2026	17,89	5,91	7,31	0,67	28,57	32,38	143,91
08:00 13-04-2026	14,43	7,67	7,21	0,33	28,88	119,06	135,63
09:00 13-04-2026	15,95	8,1	7,2	0,19	29,07	112,3	84,36

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
10:00 13-04-2026	16,05	7,34	7,2	0,83	29,23	113,09	116,96
11:00 13-04-2026	16,48	7,05	7,19	0,93	29,35	101,58	83,34
12:00 13-04-2026	16,82	7,02	7,18	0,91	29,54	109,73	124,59
13:00 13-04-2026	17,26	7,13	7,18	0,43	29,64	100,24	65,01
14:00 13-04-2026	17,39	6,75	7,22	0,14	29,72	92,06	99,29
15:00 13-04-2026	17,84	6,79	7,19	0,08	29,71	110,82	165,57
16:00 13-04-2026	18,26	6,8	7,2	0,08	29,69	120,74	71,54
17:00 13-04-2026	18,18	6,25	7,2	0,35	29,64	97,8	131,11
18:00 13-04-2026	19,12	5,93	7,23	0,75	29,52	143,48	81,6
19:00 13-04-2026	20,21	5,62	7,25	0,67	29,35	57,46	0,15
20:00 13-04-2026	20,87	5,45	7,28	0,78	29,28	9,37	0,36
21:00 13-04-2026	21,17	5,34	7,31	0,85	29,19	5,48	0,37
22:00 13-04-2026	21,19	5,24	7,34	0,9	29,11	2,16	0,24
23:00 13-04-2026	21,33	5,17	7,37	0,92	29,04	1,87	0,3
00:00 14-04-2026	21,32	5,13	7,4	0,94	28,98	1,74	0,33
01:00 14-04-2026	21,28	5,08	7,42	0,95	28,93	2,42	0,3
02:00 14-04-2026	21,26	5,04	7,44	0,97	28,87	2,69	0,13
03:00 14-04-2026	21,18	5	7,46	1	28,81	2,12	0,3
04:00 14-04-2026	20,94	4,97	7,47	1,02	28,75	1,99	0,28
05:00 14-04-2026	21,05	4,95	7,48	1,03	28,7	2,08	0,24
06:00 14-04-2026	21,07	4,95	7,5	1,04	28,67	1,65	0,17
07:00 14-04-2026	17,86	5,61	7,31	1,44	28,77	35,26	143,3
08:00 14-04-2026	17,48	6,98	7,22	1,4	29,12	123,72	142,95
09:00 14-04-2026	16,79	7,41	7,24	1,21	29,24	115,33	91,01
10:00 14-04-2026	16,38	6,54	7,24	1,14	29,3	121,6	166,51
11:00 14-04-2026	16,73	6,92	7,21	1,24	29,46	152,5	72,63
12:00 14-04-2026	16,12	6,44	7,21	1,23	29,69	97,03	139,65
13:00 14-04-2026	16,26	6,58	7,21	1,18	29,76	100,78	64,5
14:00 14-04-2026	15,98	6,54	7,19	1,21	29,82	97,86	148,02
15:00 14-04-2026	16,18	7,01	7,18	1,23	29,75	129,73	120,87
16:00 14-04-2026	15,94	6,97	7,2	1,22	29,68	114,67	117,24
17:00 14-04-2026	15,73	6,64	7,21	1,2	29,58	127,88	135,76
18:00 14-04-2026	15,93	6,92	7,18	1,26	29,41	130,93	29,2
19:00 14-04-2026	15,67	6,04	7,23	1,35	29,27	34,79	0,43
20:00 14-04-2026	15,53	5,59	7,27	1,35	29,17	8,16	0,24
21:00 14-04-2026	15,44	5,32	7,3	1,37	29,08	5,58	0,23
22:00 14-04-2026	15,38	5,24	7,33	1,38	28,99	3,04	0,21
23:00 14-04-2026	15,35	5,02	7,36	1,4	28,92	2,77	0,31
00:00 15-04-2026	15,3	4,93	7,39	1,41	28,86	2,8	0,32
01:00 15-04-2026	15,25	4,86	7,41	1,44	28,8	2,3	0,36
02:00 15-04-2026	15,36	4,83	7,43	1,46	28,75	2,71	0,42
03:00 15-04-2026	15,36	4,75	7,45	1,48	28,7	2,42	0,35
04:00 15-04-2026	15,31	4,73	7,46	1,48	28,64	2,54	0,23

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
05:00 15-04-2026	15,24	4,7	7,48	1,52	28,58	1,7	0,21
06:00 15-04-2026	15,31	4,7	7,5	1,53	28,54	2,6	0,16
07:00 15-04-2026	15,8	5,44	7,39	1,39	28,6	22,73	129,19
08:00 15-04-2026	16,52	7,23	7,22	1,19	28,87	110,31	117,9
09:00 15-04-2026	16,38	7,82	7,23	1,21	28,99	101,61	65,94
10:00 15-04-2026	16,08	7,31	7,23	1,19	29,06	94,18	141,67
11:00 15-04-2026	15,91	6,87	7,2	1,19	29,17	112,23	64,16
12:00 15-04-2026	15,73	6,7	7,19	1,21	29,24	106,2	148,09
13:00 15-04-2026	15,69	6,64	7,17	1,21	29,24	109,53	96,39
14:00 15-04-2026	15,7	6,47	7,16	1,21	29,23	120,19	128,95
15:00 15-04-2026	15,81	6,29	7,15	1,2	29,18	111,13	104,02
16:00 15-04-2026	16,11	6,72	7,14	1,21	29,14	126,84	159,5
17:00 15-04-2026	16,4	7,08	7,13	1,2	29,09	130,75	77,13
18:00 15-04-2026	16,57	7,09	7,13	1,21	29,04	123,59	121,24
19:00 15-04-2026	16,5	6,06	7,14	1,29	29,01	93,47	0,56
20:00 15-04-2026	16,27	5,55	7,19	1,29	28,97	12,5	0,3
21:00 15-04-2026	16,17	5,23	7,24	1,3	28,92	6,92	0,48
22:00 15-04-2026	16,12	5,04	7,27	1,31	28,88	3,25	0,37
23:00 15-04-2026	16,08	4,92	7,29	1,32	28,83	2,15	0,39
00:00 16-04-2026	16,02	4,81	7,31	1,34	28,77	2,16	0,29
01:00 16-04-2026	16,08	4,76	7,32	1,36	28,7	2,06	0,35
02:00 16-04-2026	16,01	4,69	7,33	1,38	28,64	2,86	0,39
03:00 16-04-2026	15,98	4,64	7,34	1,4	28,58	2,51	0,2
04:00 16-04-2026	15,96	4,61	7,34	1,42	28,52	1,95	0,26
05:00 16-04-2026	16	4,59	7,34	1,44	28,48	1,97	0,28
06:00 16-04-2026	15,94	4,57	7,34	1,45	28,43	2,18	0,27
07:00 16-04-2026	15,89	5,43	7,23	1,32	28,38	22,77	135,64
08:00 16-04-2026	16,25	7,24	7,18	1,2	28,57	115,46	122,75
09:00 16-04-2026	16,38	7,6	7,22	1,2	28,77	102,82	59,8
10:00 16-04-2026	15,7	6,57	7,24	1,21	28,81	90,92	113,15
11:00 16-04-2026	15,73	6,54	7,25	1,21	28,87	94,6	61,27
12:00 16-04-2026	15,5	6,2	7,26	1,21	28,93	79,08	81,92
13:00 16-04-2026	15,66	6,38	7,26	1,21	28,98	104,2	164,99
14:00 16-04-2026	15,96	6,74	7,23	1,21	28,99	134,14	112,29
15:00 16-04-2026	16	6,41	7,21	1,21	28,94	107,29	61,59
16:00 16-04-2026	16,09	6,7	7,21	1,21	28,91	121,98	129,48
17:00 16-04-2026	16,32	7,17	7,22	1,21	28,86	121,47	137,06
18:00 16-04-2026	16,4	7,12	7,2	1,24	28,82	141,16	89,15
19:00 16-04-2026	16,21	5,9	7,17	1,27	28,79	48,24	0,41
20:00 16-04-2026	16,01	5,26	7,21	1,29	28,72	10,18	0,45
21:00 16-04-2026	15,88	4,96	7,27	1,3	28,61	6,44	0,4
22:00 16-04-2026	15,9	4,76	7,37	1,32	28,43	3,03	0,25
23:00 16-04-2026	15,78	4,59	8,18	1,34	27,93	2	0,34

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
00:00 17-04-2026	15,86	4,37	8,49	1,36	27,48	1,97	0,06
01:00 17-04-2026	15,84	43,25	8,54	1,37	27,48	2,69	0,23
02:00 17-04-2026	15,78	16,92	8,58	1,34	27,48	2,73	0,03
03:00 17-04-2026	15,73	8,65	8,6	1,36	27,44	2,28	0,58
04:00 17-04-2026	15,7	6,34	8,61	1,39	27,46	2,15	0,55
05:00 17-04-2026	15,67	5,44	8,6	1,43	27,41	2,23	0,53
06:00 17-04-2026	15,73	4,99	8,53	1,47	27,34	2,39	0,52
07:00 17-04-2026	16,2	7,11	7,63	1,28	27,88	32,93	155,63
08:00 17-04-2026	16,66	9,69	7,25	1,15	28,37	119,19	158,11
09:00 17-04-2026	16,86	10,98	7,29	1,14	28,5	127,77	96,14
10:00 17-04-2026	16,37	11,38	7,31	1,13	28,59	118,75	106,2
11:00 17-04-2026	16,25	10,7	7,31	1,14	28,59	107,39	85,4
12:00 17-04-2026	16,1	10,41	7,3	1,13	28,57	105,18	155,97
13:00 17-04-2026	16,16	9,64	7,31	1,15	28,56	117,98	86,45
14:00 17-04-2026	16,06	11,32	7,31	1,15	28,54	109,89	153,91
15:00 17-04-2026	16,38	10,7	7,32	1,15	28,5	114,94	80,07
16:00 17-04-2026	16,54	10,28	7,31	1,15	28,47	124,06	145,92
17:00 17-04-2026	16,38	11,38	7,32	1,16	28,45	112,47	149,6
18:00 17-04-2026	16,48	9,3	7,27	1,18	28,4	135,88	50,77
19:00 17-04-2026	16,16	6,86	7,22	1,22	28,31	42,35	0,32
20:00 17-04-2026	15,82	6,01	7,26	1,23	28,23	8,96	0,5
21:00 17-04-2026	15,59	5,63	7,3	1,24	28,14	5,53	0,25
22:00 17-04-2026	15,39	5,38	7,32	1,26	28,06	2,38	0,34
23:00 17-04-2026	15,28	5,18	7,33	1,28	27,97	1,81	0,25
00:00 18-04-2026	15,13	5,31	7,34	1,3	27,89	2,82	0,27
01:00 18-04-2026	15,02	4,96	7,35	1,33	27,71	4,16	0,24
02:00 18-04-2026	14,96	4,81	7,35	1,35	27,51	3,01	0,37
03:00 18-04-2026	14,89	5,01	7,35	1,37	27,34	2,77	0,29
04:00 18-04-2026	14,91	4,7	7,33	1,39	27,2	2,28	0,08
05:00 18-04-2026	14,89	4,76	7,32	1,42	27,09	2,36	0,19
06:00 18-04-2026	14,81	4,73	7,3	1,43	27	1,84	0,3
07:00 18-04-2026	15,22	7,69	7,28	1,27	27,31	14,85	108,41
08:00 18-04-2026	15,24	10,37	7,27	1,16	27,7	96,76	142,5
09:00 18-04-2026	15,14	13,55	7,3	1,15	27,93	109,27	57,91
10:00 18-04-2026	14,69	12,84	7,32	1,15	27,99	84,7	110,74
11:00 18-04-2026	14,69	11,08	7,32	1,14	28,08	103,71	83,06
12:00 18-04-2026	14,58	11,96	7,33	1,14	28,15	105,82	151,99
13:00 18-04-2026	14,86	11,69	7,31	1,13	28,11	124,69	112,9
14:00 18-04-2026	15,07	11,31	7,32	1,13	28,11	128,6	154,05
15:00 18-04-2026	15,41	11,63	7,29	1,11	28,11	134,23	93,42
16:00 18-04-2026	15,39	11,31	7,28	1,1	28,1	111,99	129,82
17:00 18-04-2026	15,64	11,57	7,26	1,1	28,08	132,21	145,68
18:00 18-04-2026	15,77	10,26	7,21	1,15	28,05	139,94	35,34

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
19:00 18-04-2026	15,36	7,13	7,18	1,18	27,99	41,2	0,07
20:00 18-04-2026	14,95	6,3	7,19	1,19	27,91	9,14	0,27
21:00 18-04-2026	14,65	5,79	7,18	1,21	27,84	5,5	0,26
22:00 18-04-2026	14,49	5,43	7,16	1,22	27,77	1,93	0,18
23:00 18-04-2026	14,25	5,23	7,16	1,24	27,69	2,4	0,08
00:00 19-04-2026	14,15	5,11	7,15	1,26	27,6	2,56	0,14
01:00 19-04-2026	14,09	4,88	7,16	1,28	27,53	2,46	0,08
02:00 19-04-2026	14,14	4,81	7,16	1,3	27,46	3,09	-0,01
03:00 19-04-2026	14,06	4,69	7,16	1,31	27,4	2,84	0,05
04:00 19-04-2026	14,07	4,64	7,16	1,32	27,34	2,38	0,03
05:00 19-04-2026	14,04	4,62	7,18	1,35	27,29	2,85	0
06:00 19-04-2026	13,98	4,55	7,18	1,36	27,25	2,48	0,07
07:00 19-04-2026	14,2	5,32	7,23	1,38	27,31	6,46	96
08:00 19-04-2026	14,52	7,99	7,34	1,05	27,57	108,16	150,18
09:00 19-04-2026	14,46	9,44	7,38	0,5	27,71	122,3	40,22
10:00 19-04-2026	14,22	8,71	7,44	0,16	27,55	111,39	87,92
11:00 19-04-2026	14,07	8,87	7,44	0,52	27,63	102,77	101,76
12:00 19-04-2026	13,97	9	7,44	1,07	27,68	118,28	133,8
13:00 19-04-2026	14,01	9,54	7,43	1,03	27,73	119,52	122,78
14:00 19-04-2026	13,9	8,92	7,42	1,34	27,76	131,36	123,89
15:00 19-04-2026	14,54	9,47	7,37	1,17	27,81	120,55	79,4
16:00 19-04-2026	14,11	7,7	7,33	1,2	27,72	91,02	0,18
17:00 19-04-2026	13,73	6,76	7,36	1,38	27,57	12,44	0,26
18:00 19-04-2026	13,49	6,28	7,38	1,47	27,39	5,32	0,31
19:00 19-04-2026	13,32	5,89	7,41	1,55	27,22	2,86	0,26
20:00 19-04-2026	13,25	5,59	7,44	1,6	27,05	2,44	0,16
21:00 19-04-2026	13,28	5,37	7,46	1,65	26,9	3,39	0
22:00 19-04-2026	13,22	5,23	7,48	1,69	26,78	2,47	0,29
23:00 19-04-2026	13,18	5,11	7,5	1,73	26,7	2	0,14
00:00 20-04-2026	13,14	5,01	7,51	1,77	26,61	1,81	0,3
01:00 20-04-2026	13,08	4,94	7,52	1,8	26,52	2,12	0,14
02:00 20-04-2026	13,11	4,84	7,53	1,83	26,45	1,73	0,08
03:00 20-04-2026	13,08	4,79	7,53	1,86	26,36	2,16	0,06
04:00 20-04-2026	12,93	4,73	7,52	1,89	26,31	1,84	0,13
05:00 20-04-2026	12,97	4,75	7,52	1,92	26,24	2,15	0,12
06:00 20-04-2026	12,93	4,67	7,51	1,94	26,17	2,12	13,8
07:00 20-04-2026	13,41	6,73	7,42	1,36	26,72	48,66	155,51
08:00 20-04-2026	13,66	8,36	7,37	1,06	27,33	106,12	62,89
09:00 20-04-2026	13,2	7,84	7,43	1	27,48	94,93	137,29
10:00 20-04-2026	13,68	9,52	7,42	1,05	27,52	110,68	74,67
11:00 20-04-2026	13,28	8,64	7,44	1,45	27,62	92,64	53,45
12:00 20-04-2026	12,82	7,81	7,44	1,34	27,79	85,16	133,66
13:00 20-04-2026	13,06	7,71	7,45	1,09	27,97	116,59	100,54

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
14:00 20-04-2026	13,2	7,62	7,41	1	28	118,02	157,15
15:00 20-04-2026	13,64	7,83	7,4	1,15	28,07	132,24	82,12
16:00 20-04-2026	14,15	7,62	7,38	1,28	28,06	111,12	139,83
17:00 20-04-2026	15,02	8,93	7,36	1,23	28,05	131,23	149,28
18:00 20-04-2026	16,38	10,24	7,28	1,06	28,04	126,68	79,79
19:00 20-04-2026	15,4	7,98	7,27	1,14	28	120,75	26,19
20:00 20-04-2026	14,79	6,44	7,3	1,18	27,92	19,39	0,24
21:00 20-04-2026	14,41	5,8	7,33	1,2	27,86	7,46	0,14
22:00 20-04-2026	14,2	5,29	7,36	1,22	27,78	2,49	0,26
23:00 20-04-2026	13,96	5,05	7,39	1,24	27,71	2,44	0,31
00:00 21-04-2026	13,86	4,84	7,42	1,26	27,63	2,05	0,13
01:00 21-04-2026	13,81	4,69	7,44	1,28	27,56	2,75	0,02
02:00 21-04-2026	13,71	4,58	7,47	1,29	27,48	2,45	0,11
03:00 21-04-2026	13,71	4,51	7,49	1,3	27,42	2,25	0,18
04:00 21-04-2026	13,7	4,5	7,51	1,32	27,38	2,31	0,15
05:00 21-04-2026	13,65	4,44	7,53	1,33	27,34	2,18	0,22
06:00 21-04-2026	13,7	4,38	7,54	1,35	27,31	2,46	0,18
07:00 21-04-2026	14,14	6,36	7,37	1,2	27,38	51,91	127,66
08:00 21-04-2026	14,25	8,16	7,3	1,11	27,69	113,51	160,89
09:00 21-04-2026	14,07	8,57	7,35	1,07	27,83	119,16	73,52
10:00 21-04-2026	13,86	8,61	7,38	1,1	27,98	101,48	122,1
11:00 21-04-2026	13,65	8,27	7,38	1,11	28,18	109,15	83,14
12:00 21-04-2026	13,38	7,95	7,42	1,1	28,4	98,51	119,58
13:00 21-04-2026	13,32	8,1	7,44	1,09	28,52	106,68	108,92
14:00 21-04-2026	13,62	8,13	7,38	1,09	28,52	124,27	157,48
15:00 21-04-2026	13,51	8,25	7,38	1,06	28,51	132,56	89,97
16:00 21-04-2026	13,29	7,85	7,36	1,06	28,5	118,77	156,73
17:00 21-04-2026	13,6	9,04	7,36	1,02	28,44	133,44	97,76
18:00 21-04-2026	13,58	9,16	7,33	1,07	28,39	117,74	118,12
19:00 21-04-2026	13,54	7,9	7,31	1,14	28,36	115,55	14,2
20:00 21-04-2026	13,06	6,52	7,3	1,17	28,29	20	0,09
21:00 21-04-2026	12,74	5,86	7,31	1,18	28,23	7,98	0,26
22:00 21-04-2026	12,5	5,47	7,34	1,2	28,15	2,64	0,29
23:00 21-04-2026	12,31	5,17	7,37	1,22	28,05	2,44	0,05
00:00 22-04-2026	12,17	4,98	7,38	1,24	27,94	2,6	0,25
01:00 22-04-2026	12,04	4,85	7,4	1,26	27,82	3,07	0,3
02:00 22-04-2026	11,94	4,73	7,4	1,29	27,7	2,7	0,36
03:00 22-04-2026	11,83	4,67	7,42	1,32	27,58	2,59	0,24
04:00 22-04-2026	11,74	4,61	7,42	1,34	27,48	2,4	0,3
05:00 22-04-2026	11,74	4,56	7,42	1,36	27,39	2,4	0,28
06:00 22-04-2026	11,74	4,49	7,42	1,39	27,34	2,79	0,36
07:00 22-04-2026	11,98	5,63	7,32	1,2	27,55	9,65	137,56
08:00 22-04-2026	12,32	7,41	7,32	1,04	27,95	120,47	124,78

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
09:00 22-04-2026	12,21	7,59	7,38	1,04	28,26	102,61	63,91
10:00 22-04-2026	11,08	12,22	7,29	1,56	28,56	98,08	147,54
11:00 22-04-2026	11,49	12,64	7,33	1,18	28,69	114,09	103,53
12:00 22-04-2026	11,38	12,88	7,4	0,97	28,83	125,09	153,77
13:00 22-04-2026	11,45	13	7,36	0,51	28,98	126,91	85,3
14:00 22-04-2026	11,26	12,85	7,35	0,94	29,11	120,44	152,69
15:00 22-04-2026	11,23	12,97	7,36	0,93	29,12	129,61	72,68
16:00 22-04-2026	10,97	12,4	7,34	0,85	29,13	106,8	131,41
17:00 22-04-2026	11,16	12,63	7,31	0,86	29,07	121,86	74,85
18:00 22-04-2026	11,14	12,5	7,32	0,92	29	93,94	34,6
19:00 22-04-2026	10,94	12,03	7,16	1,42	28,88	22,92	0,2
20:00 22-04-2026	10,81	11,6	7,17	1,57	28,78	6,5	0,22
21:00 22-04-2026	10,72	11,26	7,21	1,64	28,7	3,63	0,31
22:00 22-04-2026	10,58	10,96	7,24	1,69	28,63	3,26	0,05
23:00 22-04-2026	10,53	10,77	7,27	1,74	28,56	3,26	0,27
00:00 23-04-2026	10,41	10,59	7,29	1,8	28,51	2,73	0,22
01:00 23-04-2026	10,43	10,47	7,3	1,85	28,45	2,43	0,2
02:00 23-04-2026	10,44	10,37	7,31	1,91	28,39	2,35	0,27
03:00 23-04-2026	10,36	10,26	7,32	1,97	28,33	2,43	0,13
04:00 23-04-2026	10,29	10,15	7,32	2,02	28,28	2,49	0,1
05:00 23-04-2026	10,26	10,02	7,32	2,08	28,22	2,66	0,78
06:00 23-04-2026	10,25	9,93	7,33	2,13	28,16	2,57	0,43
07:00 23-04-2026	10,18	8,76	7,3	1,68	28,2	36,41	130,09
08:00 23-04-2026	11,12	9,04	7,29	1,32	28,4	98,45	64,83
09:00 23-04-2026	10,71	8,7	7,39	1,54	28,13	94,61	65,53
10:00 23-04-2026	10,52	8,06	7,4	1,6	28,17	89,63	123,9
11:00 23-04-2026	10,49	8,21	7,42	1,61	28,19	106,99	107,31
12:00 23-04-2026	10,53	8,46	7,44	1,61	28,18	124,32	105,52
13:00 23-04-2026	10,39	8,55	7,44	1,61	28,16	99,77	97,71
14:00 23-04-2026	10,05	8,53	7,46	1,12	28,19	122,07	162,9
15:00 23-04-2026	10,1	8,59	7,47	0,94	28,13	141,62	120,12
16:00 23-04-2026	10,01	8,69	7,46	0,97	28,05	113,15	79,43
17:00 23-04-2026	9,94	8,69	7,48	1,39	28,01	112,66	161,99
18:00 23-04-2026	10,14	9,3	7,46	1,54	27,94	138,35	136,16
19:00 23-04-2026	9,89	8,03	7,34	1,62	27,78	115,74	0,24
20:00 23-04-2026	9,66	7,4	7,34	1,68	27,49	14,76	0,31
21:00 23-04-2026	9,43	6,69	7,37	1,74	27,25	6,58	0,26
22:00 23-04-2026	9,23	6,36	7,41	1,79	27,02	3,41	0,28
23:00 23-04-2026	9,18	6,04	7,45	1,84	26,8	2,94	0,42
00:00 24-04-2026	9,02	5,86	7,49	1,88	26,59	2,81	0,38
01:00 24-04-2026	9,01	5,74	7,51	1,93	26,4	2,48	0,17
02:00 24-04-2026	8,99	5,57	7,55	1,97	26,21	2,4	0,18
03:00 24-04-2026	8,93	5,49	7,58	2,01	26,05	2,91	0,26

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
04:00 24-04-2026	8,93	5,41	7,6	2,06	25,94	2,74	0,23
05:00 24-04-2026	8,94	5,34	7,61	2,1	25,83	2,66	0,04
06:00 24-04-2026	8,93	5,34	7,64	2,13	25,71	2,87	0,06
07:00 24-04-2026	8,99	6,39	7,5	1,86	26,31	20,56	126,08
08:00 24-04-2026	9,05	8,87	7,47	1,63	27,25	97,81	75,67
09:00 24-04-2026	8,91	8,42	7,53	1,62	27,51	77,64	75,4
10:00 24-04-2026	8,85	8,29	7,53	1,46	27,65	106,4	164,76
11:00 24-04-2026	8,96	8,4	7,53	1,06	27,87	119,02	64,99
12:00 24-04-2026	8,8	8,08	7,55	1,18	28,02	91,14	106,7
13:00 24-04-2026	8,76	8,01	7,55	1,5	27,97	116,44	155,53
14:00 24-04-2026	8,99	8,41	7,53	1,53	27,96	134,1	115,92
15:00 24-04-2026	9,1	8,55	7,53	1,57	27,94	120,58	119,33
16:00 24-04-2026	9,46	9,64	7,53	1,18	27,9	130,88	159,24
17:00 24-04-2026	10,29	10,21	7,46	0,91	27,88	138,14	101,4
18:00 24-04-2026	10,37	9,99	7,46	1,03	27,83	116,67	129,03
19:00 24-04-2026	10,18	8,96	7,33	1,46	27,72	128,23	13,59
20:00 24-04-2026	9,82	7,78	7,31	1,59	27,5	18,62	0,36
21:00 24-04-2026	9,6	7	7,34	1,65	27,31	6,82	0,44
22:00 24-04-2026	9,27	6,57	7,38	1,71	27,11	4,04	0,47
23:00 24-04-2026	9,24	6,13	7,4	1,75	26,93	3,11	0,5
00:00 25-04-2026	8,99	5,91	7,44	1,8	26,78	2,24	0,3
01:00 25-04-2026	8,88	5,69	7,44	1,84	26,66	2,41	0,33
02:00 25-04-2026	8,8	5,56	7,46	1,89	26,54	2,32	0,34
03:00 25-04-2026	8,75	5,42	7,47	1,92	26,44	2,95	0,39
04:00 25-04-2026	8,69	5,31	7,49	1,95	26,34	2,38	0,37
05:00 25-04-2026	8,6	5,22	7,46	1,98	26,25	2,26	0,04
06:00 25-04-2026	8,58	5,16	7,5	2,01	26,15	3,02	0,24
07:00 25-04-2026	8,64	6,65	7,4	1,67	26,93	24,69	154,63
08:00 25-04-2026	9,35	8,72	7,39	1,5	27,46	121,78	124,23
09:00 25-04-2026	9,36	8,78	7,44	1,05	27,71	119,65	144,48
10:00 25-04-2026	9,06	8,67	7,43	0,89	27,88	132,81	116,63
11:00 25-04-2026	8,71	8,31	7,44	1,08	27,92	114,38	110,71
12:00 25-04-2026	8,61	8,12	7,39	1,35	28,04	127,28	162,98
13:00 25-04-2026	8,68	8,36	7,42	1,26	28,21	132,38	89,33
14:00 25-04-2026	8,58	8,55	7,42	1,01	28,28	116,65	143,1
15:00 25-04-2026	8,65	8,14	7,47	1,03	28,3	133,37	161,59
16:00 25-04-2026	8,56	8,09	7,47	1,02	28,25	134,28	88,8
17:00 25-04-2026	8,72	8,73	7,48	1,03	28,17	125,35	161,61
18:00 25-04-2026	9,61	9,35	7,45	1,08	28,11	149,08	94,01
19:00 25-04-2026	9,54	7,91	7,36	1,22	27,95	86,04	0,4
20:00 25-04-2026	8,78	7,25	7,38	1,23	27,73	12,07	0,26
21:00 25-04-2026	8,79	6,66	7,36	1,26	27,52	5,36	0,53
22:00 25-04-2026	8,55	6,39	7,37	1,28	27,33	4,31	0,24

Thông số	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	pH	Amoni (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	Lưu lượng ra (m ³ /h)	Lưu lượng vào (m ³ /h)
Giới hạn cho phép theo GPMT	67,5	45	6 đến 9	4,5	40	-	-
23:00 25-04-2026	8,3	6,06	7,41	1,3	27,15	3,28	0,3
00:00 26-04-2026	8,25	5,79	7,42	1,31	26,95	2,45	0,25
01:00 26-04-2026	8,16	5,56	7,39	1,31	26,78	2,32	0,39
02:00 26-04-2026	8,07	5,41	7,4	1,35	26,62	2,34	0,37
03:00 26-04-2026	8,03	5,29	7,38	1,38	26,45	2,45	0,21
04:00 26-04-2026	7,96	5,2	7,35	1,39	26,26	2,57	0,16
05:00 26-04-2026	7,89	5,11	7,37	1,41	26,08	2,75	-0,06
06:00 26-04-2026	7,83	5,04	7,4	1,44	26	2,34	0,11
07:00 26-04-2026	7,78	5,53	7,44	1,39	26,22	26,58	126,57
08:00 26-04-2026	8,55	8,63	7,38	1,05	27,51	107,39	112
09:00 26-04-2026	8,29	8,17	7,44	1,07	27,77	100,03	136,74

(Ghi chú: từ 09h50 ngày 26/4/2026 đến ngày 30/4/2026: Không có dữ liệu trạm quan trắc do Dataloger bị hỏng. Đã thực hiện báo cáo và lấy mẫu quan trắc hàng ngày theo đúng quy định).



