



**KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M<sup>3</sup>/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN – THÁNG 08/2024**

**1. QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường:**

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải được tính toán như sau: (Q)

$$C_{TN\ 40:2011/BTNMT} \quad C_{max} = C \times K_q \times K_f$$

Trong đó:

- C<sub>max</sub> là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải. (QCVN 40:2011/BTNMT)
- C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1;
- K<sub>q</sub> là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ;
- K<sub>f</sub> là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; (QCVN 40:2011/BTNMT)
- Áp dụng giá trị tối đa cho phép C<sub>max</sub> = C (không áp dụng hệ số K<sub>q</sub> và K<sub>f</sub>) đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.

**2. Quy định giới hạn cho phép Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải công suất 2.900 m<sup>3</sup>/ngày đêm của KCN Châu Sơn**

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị C - QCVN 40:2011/BTNMT	
			Cột A	C <sub>max</sub> K <sub>q</sub> = 0,9; K <sub>f</sub> = 1,0
1	Nhiệt độ	°C	40	40
2	Màu	Pt/Co	50	50
3	pH	-	6 đến 9	6 đến 9
4	BOD <sub>5</sub> (20°C)	mg/l	30	27
5	COD	mg/l	75	67,5
6	Chất rắn lơ lửng	mg/l	50	45
7	Asen	mg/l	0,05	0,045
8	Thủy ngân	mg/l	0,005	0,0045
9	Chì	mg/l	0,1	0,09
10	Cadimi	mg/l	0,05	0,045
11	Crom (VI)	mg/l	0,05	0,045
12	Crom (III)	mg/l	0,2	0,18

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị C - QCVN 40:2011/BTNMT	
			Cột A	Cmax $K_q = 0,9; K_f = 1,0$
13	Đồng	mg/l	2	1,8
14	Kẽm	mg/l	3	2,7
15	Niken	mg/l	0,2	0,18
16	Mangan	mg/l	0,5	0,45
17	Sắt	mg/l	1	0,9
18	Tổng xianua	mg/l	0,07	0,063
19	Tổng phenol	mg/l	0,1	0,09
20	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	5	4,5
21	Sunfua	mg/l	0,2	0,18
22	Florua	mg/l	5	4,5
23	Amoni (tính theo N)	mg/l	5	4,5
24	Tổng nitơ	mg/l	20	18
25	Tổng phot pho (tính theo P)	mg/l	4	3,6
26	Clorua	mg/l	500	450
27	Clo dư	mg/l	1	0,9
28	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	mg/l	0,05	0,045
29	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phot pho hữu cơ	mg/l	0,3	0,27
30	Tổng PCB	mg/l	0,003	0,0027
31	Coliform	vi	3.000	3.000
32	Tổng hoạt độ phóng xạ $\alpha$	Bq/l	0,1	0,1
33	Tổng hoạt độ phóng xạ $\beta$	Bq/l	1,0	1,0

### 3. KẾT QUẢ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.900 M<sup>3</sup>/NGÀY ĐÊM TẠI KCN CHÂU SƠN – THÁNG 08/2024

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
00:00 01-08-2024	28,11	7,22	7,3	0,24	29,8	2,06	1,54
01:00 01-08-2024	27,2	7,05	7,34	0,23	29,66	2,21	1,71
02:00 01-08-2024	26,72	6,86	7,39	0,22	29,51	1,84	0,6
03:00 01-08-2024	24,43	6,71	7,43	0,2	29,39	1,54	1,03
04:00 01-08-2024	23,7	7,19	7,47	0,2	29,24	1,62	1,99
05:00 01-08-2024	23,27	6,52	7,51	0,19	29,13	2,04	0,71
06:00 01-08-2024	22,8	6,43	7,54	0,18	29,02	1,94	1,72
07:00 01-08-2024	17,59	7,54	7,39	0,16	29,35	7,74	102,5
08:00 01-08-2024	13,52	11,46	7,11	0,16	30,07	117,79	171,75

Thời gian	COD mg/l	TSS mg/l	pH -	NH4+ mg/l	Temp °C	Flow - out m <sup>3</sup> /h	Flow - in m <sup>3</sup> /h
09:00 01-08-2024	14,58	12,71	7,08	0,21	30,31	134,13	106,98
10:00 01-08-2024	15,95	11,86	7,07	0,23	30,42	136,04	124,8
11:00 01-08-2024	17,23	11,22	7,08	0,25	30,53	104,47	59,61
12:00 01-08-2024	17,55	10,15	7,09	0,26	30,62	92,09	152,1
13:00 01-08-2024	18,07	10,02	7,08	0,28	30,72	131,98	95,56
14:00 01-08-2024	18,41	9,77	7,09	0,28	30,73	110,53	142,15
15:00 01-08-2024	18,56	9,61	7,08	0,25	30,73	134,67	122,2
16:00 01-08-2024	19,54	10,96	7,06	0,24	30,73	122,43	150
17:00 01-08-2024	20,87	11,26	7,05	0,25	30,73	120,08	57,8
18:00 01-08-2024	20,59	9,63	7,04	0,27	30,66	76,25	67,19
19:00 01-08-2024	19,57	8,66	7,05	0,27	30,62	107,6	118,54
20:00 01-08-2024	21,18	8,27	7,1	0,26	30,51	67,89	0,62
21:00 01-08-2024	22,22	7,84	7,15	0,24	30,4	8,59	0,76
22:00 01-08-2024	21,88	7,61	7,2	0,2	30,26	4,62	0,73
23:00 01-08-2024	21,58	7,28	7,26	0,18	30,11	2,61	1,06
00:00 02-08-2024	21,28	7,09	7,3	0,17	29,99	1,98	0,59
01:00 02-08-2024	20,44	7,05	7,35	0,16	29,88	1,96	0,63
02:00 02-08-2024	20,07	6,9	7,39	0,16	29,75	1,69	0,73
03:00 02-08-2024	19,34	6,83	7,43	0,15	29,62	1,9	0,77
04:00 02-08-2024	18,76	6,78	7,47	0,15	29,51	2,27	0,5
05:00 02-08-2024	18,27	6,65	7,5	0,14	29,38	2,14	0,75
06:00 02-08-2024	17,95	6,56	7,54	0,14	29,21	4,69	1,89
07:00 02-08-2024	15,49	7,7	7,45	0,12	29,16	3,64	73,95
08:00 02-08-2024	11,6	11,02	7,15	0,09	29,62	89,19	173,2
09:00 02-08-2024	12,73	13,43	7,05	0,12	29,96	138,42	116,9
10:00 02-08-2024	14,22	12,54	7,04	0,13	30,03	121,78	98,1
11:00 02-08-2024	14,98	10,7	7,04	0,15	30,04	105,96	69,53
12:00 02-08-2024	15,1	10	7,06	0,15	30,04	80,3	60,04
13:00 02-08-2024	15,09	9,21	7,06	0,15	30,06	78,45	126,2
14:00 02-08-2024	15,26	10,85	7,06	0,15	30,17	89,54	143,24
15:00 02-08-2024	15,55	10,03	7,05	0,16	30,23	108,76	96,72
16:00 02-08-2024	15,92	9,69	7,03	0,16	30,23	127,56	169,38
17:00 02-08-2024	16,66	9,43	7	0,17	30,23	149,6	158,64
18:00 02-08-2024	17,57	9,41	6,98	0,18	30,23	161,34	57,41
19:00 02-08-2024	17,48	8,43	6,98	0,19	30,21	123,09	113,52
20:00 02-08-2024	18,04	6,92	7,04	0,17	30	81,58	0,38
21:00 02-08-2024	18,67	6,43	7,09	0,17	29,83	9,5	0,34
22:00 02-08-2024	19,05	6,12	7,14	0,16	29,68	5,6	0,17
23:00 02-08-2024	19,06	5,9	7,19	0,16	29,54	2,99	0,4
00:00 03-08-2024	19,04	5,71	7,24	0,15	29,41	2,85	0,52
01:00 03-08-2024	18,55	5,59	7,28	0,14	29,25	2,41	0,56
02:00 03-08-2024	17,98	5,46	7,32	0,14	29,13	2,26	0,48
03:00 03-08-2024	17,24	5,4	7,36	0,13	29,02	2,37	0,53
04:00 03-08-2024	16,77	5,4	7,4	0,13	28,87	2,14	0,77
05:00 03-08-2024	16,48	5,25	7,45	0,13	28,76	1,79	0,46
06:00 03-08-2024	16,06	5,2	7,48	0,12	28,68	1,88	0,77

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
07:00 03-08-2024	14,04	5,99	7,38	0,11	28,84	7,69	74,76
08:00 03-08-2024	12,38	10,13	7,08	0,1	29,55	109,62	163,43
09:00 03-08-2024	12,67	10,5	7,04	0,13	29,82	132,15	125,41
10:00 03-08-2024	13,61	10,65	7,04	0,15	30,08	123,36	96,87
11:00 03-08-2024	13,66	8,62	7,05	0,16	30,33	121,19	96,5
12:00 03-08-2024	13,89	7,91	7,05	0,18	30,43	107,34	151,84
13:00 03-08-2024	14,27	8,4	7,04	0,19	30,45	145,9	151,17
14:00 03-08-2024	15,26	9,43	7,04	0,2	30,66	128,85	75,82
15:00 03-08-2024	15,39	8,89	7,04	0,21	30,84	122,68	132,84
16:00 03-08-2024	15,41	7,73	7,03	0,23	30,83	104,61	56,6
17:00 03-08-2024	15,45	6,74	7,04	0,23	30,81	94,1	124,22
18:00 03-08-2024	15,81	6,96	7,03	0,24	30,73	104,19	73,8
19:00 03-08-2024	16,01	6,92	7,06	0,23	30,61	110,7	156,16
20:00 03-08-2024	16,53	6,24	7,13	0,21	30,27	107,48	0,33
21:00 03-08-2024	16,85	5,92	7,17	0,2	30,11	11,14	0,98
22:00 03-08-2024	17,05	5,72	7,22	0,19	29,97	5,62	0,83
23:00 03-08-2024	17,11	5,64	7,27	0,19	29,81	2,52	0,59
00:00 04-08-2024	16,87	5,47	7,32	0,18	29,65	1,2	0,89
01:00 04-08-2024	16,7	5,49	7,36	0,17	29,53	2,15	1,43
02:00 04-08-2024	16,5	5,31	7,4	0,17	29,41	2,24	0,79
03:00 04-08-2024	16,19	5,26	7,44	0,16	29,28	2,72	0,64
04:00 04-08-2024	15,83	5,21	7,48	0,16	29,17	2,15	2,01
05:00 04-08-2024	15,5	5,22	7,52	0,15	29,06	2,35	1,26
06:00 04-08-2024	15,39	5,21	7,54	0,15	29,01	2,47	1,42
07:00 04-08-2024	15,19	5,09	7,56	0,15	29,26	2,18	73,74
08:00 04-08-2024	13,37	8,94	7,16	0,13	30,16	89,68	154,42
09:00 04-08-2024	12,96	8,34	7,06	0,17	30,7	115,1	79,06
10:00 04-08-2024	12,53	7,49	7,06	0,21	31,09	121,1	161,37
11:00 04-08-2024	12,74	8,08	7,05	0,25	31,44	132,51	68,45
12:00 04-08-2024	13,01	8,31	7,06	0,29	31,73	119,1	160,48
13:00 04-08-2024	13,59	8,66	7,06	0,32	31,9	126,66	104,88
14:00 04-08-2024	14	8,23	7,05	0,34	32,01	130,98	132,3
15:00 04-08-2024	14,6	8,9	7,05	0,35	31,98	137,86	94,43
16:00 04-08-2024	14,62	7,6	7,06	0,36	31,92	115,12	62,72
17:00 04-08-2024	15,68	6,29	7,11	0,35	31,65	46,14	0,4
18:00 04-08-2024	16,58	6,03	7,16	0,33	31,45	6,4	1,56
19:00 04-08-2024	17,21	5,74	7,21	0,31	31,24	3,58	2,1
20:00 04-08-2024	17,7	5,64	7,26	0,3	31,04	2,08	1,16
21:00 04-08-2024	18,16	5,49	7,3	0,28	30,86	1,47	0,95
22:00 04-08-2024	18,58	5,41	7,34	0,26	30,68	1,3	2,94
23:00 04-08-2024	18,84	5,34	7,37	0,25	30,53	1,57	2,71
00:00 05-08-2024	18,96	5,26	7,41	0,24	30,37	1,99	0,72
01:00 05-08-2024	19,12	5,2	7,44	0,23	30,25	2,09	3,28
02:00 05-08-2024	19,38	5,42	7,48	0,23	30,12	2,18	2,84
03:00 05-08-2024	19,48	5,12	7,51	0,23	30,02	1,6	1,69
04:00 05-08-2024	19,64	5,08	7,54	0,22	29,92	1,47	1,23

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
05:00 05-08-2024	19,79	5,05	7,57	0,21	29,84	1,3	2,72
06:00 05-08-2024	19,85	5,04	7,59	0,22	29,8	1,48	2,78
07:00 05-08-2024	17,3	5,92	7,43	0,2	30,21	1,92	86,84
08:00 05-08-2024	14,43	10,18	7,11	0,17	30,99	120,68	133,44
09:00 05-08-2024	14,32	8,65	7,06	0,23	31,51	109,81	116,2
10:00 05-08-2024	14,42	8,18	7,05	0,28	31,93	128,85	114,86
11:00 05-08-2024	14,63	7,51	7,04	0,34	32,17	97,26	60,1
12:00 05-08-2024	14,69	7,56	7,05	0,39	32,54	106,46	160,65
13:00 05-08-2024	15,22	8,19	7,04	0,45	32,67	134,13	95,7
14:00 05-08-2024	15,69	8,07	7,04	0,47	32,63	107,51	150,71
15:00 05-08-2024	16,26	7,36	7,04	0,48	32,53	125,18	77,01
16:00 05-08-2024	17,17	7,08	7,04	0,48	32,42	111,86	159,57
17:00 05-08-2024	19,86	7,1	7,03	0,47	32,31	133,18	85,52
18:00 05-08-2024	25,7	7,52	7,04	0,47	32,18	94,76	104,65
19:00 05-08-2024	28,16	6,97	7,04	0,45	32,08	105,19	95,12
20:00 05-08-2024	27,56	6,59	7,09	0,4	31,78	70,06	0,68
21:00 05-08-2024	27,15	6,2	7,14	0,37	31,46	8,4	0,89
22:00 05-08-2024	26,63	6,02	7,18	0,36	31,23	4,76	0,9
23:00 05-08-2024	26,03	5,88	7,22	0,34	31,03	2,4	1,39
00:00 06-08-2024	25,18	5,8	7,26	0,33	30,85	1,8	1,53
01:00 06-08-2024	24,29	5,73	7,3	0,31	30,7	2,08	1,71
02:00 06-08-2024	24,1	5,66	7,33	0,3	30,56	1,78	2,22
03:00 06-08-2024	24,26	5,57	7,37	0,28	30,44	1,4	1,46
04:00 06-08-2024	24,41	5,52	7,4	0,28	30,31	1,77	0,93
05:00 06-08-2024	24,51	5,49	7,44	0,27	30,21	1,8	1,35
06:00 06-08-2024	24,65	5,42	7,47	0,26	30,13	2,94	1,21
07:00 06-08-2024	22,6	6,36	7,36	0,26	30,65	6,48	101,89
08:00 06-08-2024	21,49	8,11	7,11	0,27	31,57	104,26	134,49
09:00 06-08-2024	20,27	8,12	7,06	0,37	31,93	96,23	88,31
10:00 06-08-2024	19,5	7,84	7,05	0,43	32,26	118,28	115,05
11:00 06-08-2024	19,2	7,36	7,05	0,48	32,37	95,06	59,52
12:00 06-08-2024	19,27	7,17	7,07	0,5	32,53	97,65	169,2
13:00 06-08-2024	19,44	7,54	7,07	0,53	32,56	128,37	85,53
14:00 06-08-2024	20,17	7,97	7,07	0,55	32,72	90,49	113,92
15:00 06-08-2024	20,76	8,6	7,08	0,57	32,78	113,9	104,7
16:00 06-08-2024	20,65	7,32	7,1	0,56	32,57	122,2	132,35
17:00 06-08-2024	21,9	7,3	7,1	0,55	32,46	123,6	94,38
18:00 06-08-2024	24,72	7,01	7,1	0,53	32,31	92,76	122,4
19:00 06-08-2024	25,21	7,37	7,1	0,51	32,22	115,33	38,84
20:00 06-08-2024	25,26	6,56	7,14	0,45	31,86	31,35	0,46
21:00 06-08-2024	25,84	6,23	7,19	0,43	31,59	6,19	1,82
22:00 06-08-2024	26,51	6,09	7,23	0,41	31,39	4,83	2,14
23:00 06-08-2024	27,28	5,85	7,28	0,39	31,19	3,22	1,71
00:00 07-08-2024	27,85	5,76	7,32	0,37	31,02	2,8	1,82
01:00 07-08-2024	28,35	5,66	7,36	0,35	30,88	2,85	1,62
02:00 07-08-2024	28,77	5,55	7,4	0,33	30,74	2,88	1,71

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
03:00 07-08-2024	29,1	5,55	7,44	0,31	30,6	2,13	2,8
04:00 07-08-2024	29,36	5,43	7,48	0,3	30,49	1,85	1,59
05:00 07-08-2024	29,54	5,38	7,51	0,29	30,39	2,29	1,33
06:00 07-08-2024	29,8	5,38	7,53	0,28	30,33	1,21	2,37
07:00 07-08-2024	25,58	5,94	7,42	0,26	30,77	8,33	88,16
08:00 07-08-2024	19,49	8,3	7,18	0,25	31,66	102,92	115,68
09:00 07-08-2024	19,14	7,6	7,13	0,35	32,12	108,62	152,15
10:00 07-08-2024	19,4	7,72	7,11	0,42	32,49	118,87	68,82
11:00 07-08-2024	19,56	7,55	7,11	0,5	32,69	78,91	59,76
12:00 07-08-2024	19,78	7,2	7,12	0,54	33,01	92,26	160,97
13:00 07-08-2024	20,45	7,9	7,1	0,6	33,02	134,37	95,96
14:00 07-08-2024	21,05	7,65	7,09	0,61	32,94	118,29	141,37
15:00 07-08-2024	22,3	7,44	7,08	0,6	32,89	117,82	94,86
16:00 07-08-2024	23,84	7,49	7,08	0,6	32,66	98,36	113,75
17:00 07-08-2024	25,63	7,58	7,08	0,56	32,54	131,69	158,73
18:00 07-08-2024	29,89	7,76	7,08	0,56	32,48	127,61	56,96
19:00 07-08-2024	27,92	7,41	7,1	0,52	32,27	95,93	61,82
20:00 07-08-2024	25,54	7,05	7,16	0,46	31,95	27,03	1,42
21:00 07-08-2024	24,42	6,82	7,21	0,44	31,7	5,57	2,67
22:00 07-08-2024	23,33	6,46	7,25	0,42	31,5	2,9	1,86
23:00 07-08-2024	21,91	6,34	7,3	0,41	31,3	1,86	2,04
00:00 08-08-2024	20,93	6,39	7,34	0,4	31,14	1,48	1,24
01:00 08-08-2024	21,1	6,26	7,39	0,38	31,01	1,06	2
02:00 08-08-2024	21,2	6,12	7,43	0,38	30,88	0,93	1,68
03:00 08-08-2024	21,27	6,13	7,47	0,36	30,77	1,3	1,68
04:00 08-08-2024	21,56	6,19	7,51	0,36	30,67	1,23	1,99
05:00 08-08-2024	21,74	6,37	7,54	0,35	30,56	1,08	3,11
06:00 08-08-2024	22	5,95	7,57	0,34	30,53	0,53	1,45
07:00 08-08-2024	21,11	6,32	7,57	0,34	30,64	8,34	87,38
08:00 08-08-2024	23,31	7,96	7,19	0,26	31,66	102,54	125,13
09:00 08-08-2024	24,29	7,92	7,14	0,37	32,15	118,46	133,29
10:00 08-08-2024	23,69	7,96	7,12	0,47	32,52	103,57	59,24
11:00 08-08-2024	24,26	7,3	7,12	0,53	32,92	74,61	68,85
12:00 08-08-2024	24,74	7,63	7,12	0,62	33,25	100,04	169,72
13:00 08-08-2024	26,09	7,68	7,11	0,7	33,37	122,44	95,76
14:00 08-08-2024	20,63	8,3	7,11	0,74	33,36	121,78	131,5
15:00 08-08-2024	21,41	7,88	7,11	0,76	33,32	133,48	130,92
16:00 08-08-2024	26,4	8,03	7,11	0,76	33,21	101,94	55,93
17:00 08-08-2024	31,5	7,3	7,12	0,74	33,06	82,26	140,87
18:00 08-08-2024	30,6	7,79	7,11	0,7	32,91	116,42	111,72
19:00 08-08-2024	32,5	7,81	7,12	0,66	32,84	101,92	112,36
20:00 08-08-2024	31,43	7,61	7,16	0,6	32,56	102,19	0,67
21:00 08-08-2024	28,3	7,36	7,21	0,56	32,28	20,55	2,42
22:00 08-08-2024	25,18	7,02	7,26	0,52	32,05	5,51	0,76
23:00 08-08-2024	22,61	6,62	7,32	0,46	31,79	2,33	1,4
00:00 09-08-2024	20,56	26,21	7,37	0,41	31,5	1,81	1,88

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
01:00 09-08-2024	19,15	17,16	7,41	0,38	31,14	1,15	2,15
02:00 09-08-2024	17,97	8,48	7,82	0,37	30,47	1,04	2,77
03:00 09-08-2024	17,39	9,26	8,28	0,44	29,62	0,91	1,85
04:00 09-08-2024	17,27	6,19	8,41	0,46	29,54	0,82	3,25
05:00 09-08-2024	17,32	6,03	8,47	0,43	29,41	1,45	2,82
06:00 09-08-2024	17,38	6,04	8,46	0,42	29,49	0,79	2,62
07:00 09-08-2024	22,88	7,83	7,66	0,45	30,96	19,55	115,33
08:00 09-08-2024	25,41	8,56	7,19	0,49	32,05	99,17	142,42
09:00 09-08-2024	17,62	8,2	7,16	0,66	32,48	95,02	78,7
10:00 09-08-2024	13,55	7,77	7,16	0,79	32,82	103,88	105,21
11:00 09-08-2024	10,56	7,81	7,15	0,94	33,12	94,05	123,43
12:00 09-08-2024	8,68	8,5	7,14	1,07	33,34	113,13	95,16
13:00 09-08-2024	8,22	7,81	7,14	1,18	33,48	92,53	85,8
14:00 09-08-2024	8,06	8,19	7,14	1,27	33,52	101,28	131,89
15:00 09-08-2024	8,48	7,88	7,13	1,3	33,52	105,75	95,01
16:00 09-08-2024	8,89	7,72	7,13	1,28	33,46	113,82	112,73
17:00 09-08-2024	10,46	7,26	7,13	1,25	33,31	111,48	103,42
18:00 09-08-2024	13,75	8,12	7,13	0,99	33,15	98,56	121,37
19:00 09-08-2024	13,73	7,62	7,14	0,71	33,01	127,67	56,5
20:00 09-08-2024	11,99	6,98	7,18	0,8	32,76	59,93	1,06
21:00 09-08-2024	10,64	6,66	7,23	0,69	32,58	6,89	1,51
22:00 09-08-2024	10,4	6,4	7,28	0,64	32,42	4,65	1,2
23:00 09-08-2024	10,41	6,3	7,33	0,63	32,26	2,47	2,72
00:00 10-08-2024	10,44	6,15	7,38	0,57	32,12	1,12	2,95
01:00 10-08-2024	10,52	5,93	7,42	0,69	32,01	1,11	2,2
02:00 10-08-2024	10,6	5,82	7,47	0,52	31,89	0,94	2,12
03:00 10-08-2024	10,7	5,85	7,5	0,54	31,78	0,69	3,24
04:00 10-08-2024	10,76	5,77	7,54	0,49	31,69	0,99	2,1
05:00 10-08-2024	10,86	5,86	7,57	0,48	31,59	1,08	2,29
06:00 10-08-2024	10,94	5,59	7,6	0,44	31,56	1,08	2,39
07:00 10-08-2024	11,69	6,48	7,51	0,45	31,82	0,63	73,48
08:00 10-08-2024	14,84	8,91	7,27	0,4	32,18	79,1	170,71
09:00 10-08-2024	15,83	8,15	7,16	0,44	32,78	114,51	54,78
10:00 10-08-2024	14,44	7,46	7,15	0,52	33,17	75,06	61,64
11:00 10-08-2024	12,18	6,96	7,16	0,63	33,59	68,14	53,62
12:00 10-08-2024	10,69	7,21	7,15	0,75	33,83	78,35	138,54
13:00 10-08-2024	9,68	7,48	7,14	0,84	33,79	116,05	110,36
14:00 10-08-2024	9,6	7,51	7,14	0,86	33,76	121,48	130,76
15:00 10-08-2024	10,9	7,62	7,13	0,82	33,71	112,49	111,98
16:00 10-08-2024	12,81	8,2	7,12	0,77	33,69	129,27	101,58
17:00 10-08-2024	14,42	7,68	7,12	0,71	33,57	121,62	138,58
18:00 10-08-2024	17,31	7,88	7,11	0,63	33,46	112,48	129,59
19:00 10-08-2024	20,01	8,35	7,1	0,57	33,34	131,33	96,4
20:00 10-08-2024	19,67	7,5	7,13	0,48	33,09	79,4	0,71
21:00 10-08-2024	17	7,19	7,18	0,45	32,85	8,84	1,39
22:00 10-08-2024	14,86	6,93	7,23	0,46	32,68	4,37	2,25

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
23:00 10-08-2024	14,47	6,72	7,27	0,44	32,53	2,01	1,76
00:00 11-08-2024	14,39	6,54	7,31	0,44	32,37	0,92	1,3
01:00 11-08-2024	14,29	6,44	7,34	0,42	32,22	0,79	2,23
02:00 11-08-2024	14,28	33,68	7,37	0,42	32,06	0,91	2,77
03:00 11-08-2024	14,3	22,75	7,4	0,38	31,54	0,21	1,86
04:00 11-08-2024	14,28	11,73	7,58	0,28	30,47	1,16	2,2
05:00 11-08-2024	14,23	8,13	8,32	0,25	28,83	0,69	1,45
06:00 11-08-2024	14,29	6,76	8,54	0,19	28,04	0,45	2,52
07:00 11-08-2024	14,81	7,56	7,98	0,17	29,25	11,94	101,55
08:00 11-08-2024	17,71	8,82	7,15	0,21	32,01	118,19	170,29
09:00 11-08-2024	15,47	9,62	7,11	0,3	32,21	151,07	168,35
10:00 11-08-2024	14,93	11,43	7,1	0,37	32,3	154,95	73,63
11:00 11-08-2024	14,78	9,1	7,11	0,41	32,3	99,82	58,52
12:00 11-08-2024	14,84	10,22	7,13	0,43	32,39	52,04	84,95
13:00 11-08-2024	15,1	9,52	7,13	0,44	32,42	125,24	137,53
14:00 11-08-2024	15,54	8,58	7,13	0,46	32,52	137,02	147,74
15:00 11-08-2024	15,82	8,51	7,12	0,48	32,63	136,35	129,49
16:00 11-08-2024	16,1	7,41	7,13	0,49	32,57	124,32	28,36
17:00 11-08-2024	15,7	7,12	7,19	0,48	32,42	18,65	1,32
18:00 11-08-2024	15,37	6,57	7,25	0,47	32,25	3,9	1,23
19:00 11-08-2024	15,05	6,34	7,3	0,44	32,05	1,93	1,46
20:00 11-08-2024	14,76	6,04	7,35	0,42	31,86	1,86	2,25
21:00 11-08-2024	14,54	5,96	7,4	0,39	31,67	1,26	0,73
22:00 11-08-2024	14,37	6,06	7,45	0,37	31,5	1,74	1,01
23:00 11-08-2024	14,24	5,67	7,49	0,35	31,34	1,38	1,74
00:00 12-08-2024	14,16	5,67	7,53	0,34	31,18	1,08	1,66
01:00 12-08-2024	14,1	5,69	7,57	0,32	30,99	0,98	1,5
02:00 12-08-2024	14,1	5,58	7,61	0,3	30,81	1,06	1,96
03:00 12-08-2024	14,05	5,78	7,64	0,29	30,65	1,87	2,18
04:00 12-08-2024	14,06	5,56	7,67	0,28	30,48	1,73	2,25
05:00 12-08-2024	14,08	5,75	7,71	0,26	30,33	0,84	3,14
06:00 12-08-2024	14,08	5,92	7,73	0,25	30,2	1,6	1,23
07:00 12-08-2024	13,94	6,33	7,53	0,21	30,61	12,72	110,59
08:00 12-08-2024	14,95	9,36	7,2	0,2	31,44	120,1	132,98
09:00 12-08-2024	15,11	8,73	7,16	0,27	31,75	120,33	133,1
10:00 12-08-2024	15,38	9,16	7,14	0,32	32,03	142,23	103,07
11:00 12-08-2024	15,3	8,01	7,14	0,36	32,38	93,48	52,78
12:00 12-08-2024	15,15	7,47	7,14	0,41	32,49	63,09	93,62
13:00 12-08-2024	15,22	7,39	7,14	0,44	32,74	118,23	140,32
14:00 12-08-2024	15,78	7,5	7,14	0,48	32,64	110,3	60,19
15:00 12-08-2024	15,74	7,31	7,14	0,48	32,6	99,08	137,46
16:00 12-08-2024	15,43	7,39	7,12	0,46	32,43	131,38	105,93
17:00 12-08-2024	16,04	7,53	7,12	0,44	32,36	96,48	107,72
18:00 12-08-2024	16,44	7,89	7,12	0,43	32,3	129,15	114,19
19:00 12-08-2024	16,51	7,42	7,12	0,43	32,23	122,07	118,55
20:00 12-08-2024	16,23	7,27	7,16	0,38	31,93	79,46	0,71



Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
21:00 12-08-2024	15,82	6,8	7,22	0,35	31,56	9,56	0,51
22:00 12-08-2024	15,45	7,52	7,28	0,33	31,29	5,01	1,65
23:00 12-08-2024	15,12	6,23	7,34	0,31	31,07	3,15	0,94
00:00 13-08-2024	14,9	6,25	7,4	0,29	30,88	1,43	0,95
01:00 13-08-2024	14,69	6,13	7,44	0,28	30,74	1,97	1,1
02:00 13-08-2024	14,55	5,96	7,5	0,27	30,6	1,85	1,62
03:00 13-08-2024	14,46	5,86	7,53	0,26	30,49	1,8	2
04:00 13-08-2024	14,47	5,74	7,57	0,26	30,41	1,46	1,93
05:00 13-08-2024	14,43	6,11	7,61	0,25	30,33	1,74	1,32
06:00 13-08-2024	14,34	5,76	7,64	0,25	30,23	1,68	1,04
07:00 13-08-2024	14,04	6,51	7,47	0,21	30,84	1,25	63,06
08:00 13-08-2024	14,12	8,32	7,23	0,22	31,71	89,41	143,83
09:00 13-08-2024	13,62	7,72	7,16	0,3	32,1	94,63	22,57
10:00 13-08-2024	13,2	7,28	7,18	0,36	32,39	53,46	87,29
11:00 13-08-2024	13,25	7,36	7,16	0,4	32,61	114,08	111,06
12:00 13-08-2024	13,27	7,73	7,14	0,44	32,72	110,02	106,38
13:00 13-08-2024	13,18	8,26	7,14	0,46	32,82	130,29	129,81
14:00 13-08-2024	12,88	7,74	7,15	0,47	32,5	126,27	86,83
15:00 13-08-2024	13,27	9,67	7,16	0,42	32,24	123,97	139,66
16:00 13-08-2024	13,46	9,56	7,12	0,39	32,19	129,39	99,77
17:00 13-08-2024	13,14	8,4	7,12	0,4	32,19	121,23	138,52
18:00 13-08-2024	13,3	8,94	7,11	0,42	32,08	110,52	47,73
19:00 13-08-2024	12,66	7,07	7,12	0,41	32,02	66,42	95,49
20:00 13-08-2024	12,42	33,17	7,18	0,35	31,58	74,98	0,37
21:00 13-08-2024	12,35	6,41	7,24	0,32	31,19	9,48	0,64
22:00 13-08-2024	12,28	6,54	7,3	0,3	30,91	5,23	0,8
23:00 13-08-2024	12,19	6,57	7,36	0,28	30,66	1,92	1,31
00:00 14-08-2024	12,06	6,27	7,41	0,27	30,45	0,98	0,55
01:00 14-08-2024	12,01	6,28	7,45	0,26	30,27	1,9	1,06
02:00 14-08-2024	12,04	6,1	7,49	0,24	30,11	2	0,98
03:00 14-08-2024	12,06	5,7	7,54	0,24	29,99	1,58	0,97
04:00 14-08-2024	12,07	6,27	7,58	0,23	29,88	1,28	1,24
05:00 14-08-2024	12,06	6,07	7,61	0,23	29,75	1,94	1,59
06:00 14-08-2024	12,04	5,69	7,64	0,22	29,64	1,62	1,48
07:00 14-08-2024	12,21	6,56	7,53	0,2	30,11	1,41	0,96
08:00 14-08-2024	12,85	7,48	7,31	0,19	31,29	13,9	120,05
09:00 14-08-2024	13,11	8,6	7,17	0,28	31,69	127,24	123,62
10:00 14-08-2024	12,95	7,57	7,14	0,37	32,16	118,71	127,53
11:00 14-08-2024	12,96	7,26	7,13	0,46	32,52	128,65	116,29
12:00 14-08-2024	13,18	7,66	7,13	0,53	32,77	117,2	121,35
13:00 14-08-2024	13,21	7,4	7,12	0,58	32,9	130,15	120,6
14:00 14-08-2024	12,85	6,69	7,12	0,59	32,77	112,02	105,41
15:00 14-08-2024	12,73	6,76	7,11	0,55	32,56	109,87	100,2
16:00 14-08-2024	12,99	7,42	7,11	0,51	32,51	104,72	141,82
17:00 14-08-2024	13,23	8,62	7,09	0,48	32,41	131,81	110,54
18:00 14-08-2024	13,23	8,31	7,09	0,47	32,35	121,63	135,64

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
19:00 14-08-2024	13,24	8,3	7,08	0,45	32,29	133,65	99,41
20:00 14-08-2024	13,08	8,12	7,08	0,44	32,19	106,51	66,02
21:00 14-08-2024	12,82	7,18	7,13	0,39	31,86	47,36	0,67
22:00 14-08-2024	12,55	6,65	7,19	0,35	31,48	8,05	1,2
23:00 14-08-2024	12,44	6,14	7,25	0,33	31,2	3,64	0,53
00:00 15-08-2024	12,32	5,82	7,3	0,31	30,94	1,89	1,17
01:00 15-08-2024	12,22	5,63	7,35	0,29	30,73	2,81	1,23
02:00 15-08-2024	12,18	5,45	7,4	0,28	30,54	1,91	0,85
03:00 15-08-2024	12,12	5,22	7,45	0,26	30,37	1,37	1,36
04:00 15-08-2024	12,04	5,37	7,49	0,25	30,2	1,39	0,49
05:00 15-08-2024	11,99	5,1	7,53	0,24	30,06	1,8	0,75
06:00 15-08-2024	11,98	5,18	7,57	0,23	29,91	0,87	1,78
07:00 15-08-2024	12,16	5,97	7,42	0,2	30,4	22,89	112,21
08:00 15-08-2024	13,34	9,04	7,1	0,22	31,67	121,48	128,59
09:00 15-08-2024	14,3	8,28	7,09	0,34	32,01	113,31	122,78
10:00 15-08-2024	15,07	8,74	7,08	0,41	32,2	130,96	118,26
11:00 15-08-2024	15,48	8,58	7,08	0,46	32,49	113,27	93,97
12:00 15-08-2024	15,27	7,4	7,08	0,52	32,86	105,38	93,34
13:00 15-08-2024	15,46	7,1	7,07	0,6	32,97	99,76	96,86
14:00 15-08-2024	15,36	6,8	7,06	0,63	32,92	112,42	156,14
15:00 15-08-2024	15,83	6,97	7,04	0,62	32,8	135,34	106,9
16:00 15-08-2024	16,4	7,09	7,03	0,59	32,74	107,81	81,78
17:00 15-08-2024	16,12	6,92	7,02	0,56	32,63	117,23	155,88
18:00 15-08-2024	16,47	7,34	7,01	0,55	32,57	141,41	129,06
19:00 15-08-2024	16,4	7,36	7,01	0,52	32,41	125,61	60,3
20:00 15-08-2024	16,08	6,61	7,07	0,46	32,01	43,39	0,67
21:00 15-08-2024	15,74	6,45	7,13	0,43	31,73	6,63	0,73
22:00 15-08-2024	15,35	6	7,18	0,4	31,51	3,23	0,61
23:00 15-08-2024	14,99	5,82	7,24	0,39	31,34	1,84	0,75
00:00 16-08-2024	14,67	6,03	7,28	0,38	31,18	0,88	0,47
01:00 16-08-2024	14,48	5,84	7,32	0,36	31,05	0,99	1,46
02:00 16-08-2024	14,25	5,69	7,36	0,35	30,91	1,51	0,58
03:00 16-08-2024	14,1	5,55	7,42	0,34	30,79	0,96	0,64
04:00 16-08-2024	13,95	5,67	7,45	0,34	30,69	0,79	1,13
05:00 16-08-2024	13,84	5,29	7,49	0,33	30,57	0,59	0,85
06:00 16-08-2024	13,72	5,18	7,54	0,32	30,46	0,86	1,54
07:00 16-08-2024	12,09	5,54	7,42	0,29	30,8	4,71	85,28
08:00 16-08-2024	10,76	8,03	7,08	0,27	31,76	103,86	118,65
09:00 16-08-2024	11,14	7,83	7,06	0,37	32,08	108,54	119,21
10:00 16-08-2024	11,4	7,7	7,06	0,43	32,33	112,22	113,65
11:00 16-08-2024	11,53	7,34	7,06	0,48	32,48	115,44	100,92
12:00 16-08-2024	11,78	7,29	7,06	0,51	32,7	107,26	98,9
13:00 16-08-2024	11,85	7,15	7,05	0,56	32,85	103,36	101,68
14:00 16-08-2024	11,95	7,16	7,05	0,59	32,97	112,18	104,85
15:00 16-08-2024	11,81	6,56	7,05	0,6	32,88	98,06	137,72
16:00 16-08-2024	12,13	6,93	7,04	0,59	32,88	130,44	117,62

<b>Thời gian</b>	<b>COD</b>	<b>TSS</b>	<b>pH</b>	<b>NH4+</b>	<b>Temp</b>	<b>Flow - out</b>	<b>Flow - in</b>
	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	-	<i>mg/l</i>	<i>°C</i>	<i>m<sup>3</sup>/h</i>	<i>m<sup>3</sup>/h</i>
17:00 16-08-2024	12,31	6,66	7,03	0,57	32,76	127,78	149,47
18:00 16-08-2024	13,15	7,13	7,02	0,58	32,64	125,68	103,21
19:00 16-08-2024	12,78	6,57	7,07	0,52	32,3	127,54	95,63
20:00 16-08-2024	12,32	6,15	7,13	0,48	31,99	65,8	0,66
21:00 16-08-2024	11,88	5,88	7,2	0,46	31,75	7,44	1,03
22:00 16-08-2024	11,53	5,8	7,26	0,43	31,54	4,3	1,35
23:00 16-08-2024	11,31	5,73	7,31	0,41	31,34	1,84	1,2
00:00 17-08-2024	11,15	5,43	7,35	0,38	31,17	1,44	0,99
01:00 17-08-2024	11,03	5,48	7,42	0,37	30,99	1,25	1,02
02:00 17-08-2024	10,9	5,34	7,45	0,36	30,85	1,57	1,1
03:00 17-08-2024	10,8	5,28	7,48	0,34	30,7	1,57	0,73
04:00 17-08-2024	10,75	5,18	7,53	0,33	30,57	1,78	0,59
05:00 17-08-2024	10,68	5,33	7,57	0,32	30,45	1,64	0,75
06:00 17-08-2024	10,63	5,21	7,6	0,31	30,34	1,54	0,78
07:00 17-08-2024	10,93	5,7	7,45	0,27	30,73	3,18	79,39
08:00 17-08-2024	12,4	7,99	7,11	0,27	31,8	116,69	140,36
09:00 17-08-2024	13,31	8,66	7,06	0,39	32,12	124,45	140,7
10:00 17-08-2024	13,72	8,69	7,06	0,44	32,27	140,33	118,86
11:00 17-08-2024	13,77	8,35	7,06	0,48	32,57	120,45	95,9
12:00 17-08-2024	13,48	7,04	7,07	0,54	32,72	111,99	124,55
13:00 17-08-2024	13,74	7,97	7,07	0,57	32,85	130,61	123,8
14:00 17-08-2024	14,19	7,95	7,06	0,61	32,93	110,46	83,65
15:00 17-08-2024	13,88	7,51	7,07	0,61	32,76	100,99	136,93
16:00 17-08-2024	14,06	7,51	7,05	0,61	32,68	131,79	109,17
17:00 17-08-2024	14,55	7,23	7,05	0,59	32,61	113,2	122,85
18:00 17-08-2024	15,21	7,88	7,05	0,58	32,52	130,02	134,39
19:00 17-08-2024	15,32	8,01	7,06	0,57	32,47	140,25	135,66
20:00 17-08-2024	14,72	7,34	7,12	0,5	32,02	102,61	0,37
21:00 17-08-2024	14,04	6,64	7,17	0,46	31,7	10,88	1,02
22:00 17-08-2024	13,53	6,33	7,22	0,43	31,45	4,98	1,19
23:00 17-08-2024	13,02	6,17	7,27	0,41	31,25	2,48	1,41
00:00 18-08-2024	12,62	5,72	7,31	0,39	31,08	1,51	2,01
01:00 18-08-2024	12,42	6,06	7,36	0,38	30,9	1,08	1,4
02:00 18-08-2024	12,23	5,5	7,4	0,36	30,77	0,57	1,76
03:00 18-08-2024	12,08	5,52	7,43	0,35	30,64	0,38	0,98
04:00 18-08-2024	12	5,29	7,48	0,34	30,5	0,39	0,64
05:00 18-08-2024	11,93	5,32	7,52	0,33	30,38	0,89	1,87
06:00 18-08-2024	11,83	5,48	7,54	0,32	30,25	0,82	1,76
07:00 18-08-2024	11,74	6,19	7,34	0,28	30,88	23,59	112,79
08:00 18-08-2024	12,36	8,96	7,09	0,32	31,93	125,14	133,1
09:00 18-08-2024	12,73	8,58	7,1	0,45	32,3	117,33	119,14
10:00 18-08-2024	12,72	7,65	7,11	0,54	32,58	127,55	117,6
11:00 18-08-2024	13,1	7,9	7,1	0,61	32,76	110,29	84,35
12:00 18-08-2024	13,15	7,31	7,1	0,66	32,95	100,77	130,18
13:00 18-08-2024	13,59	7,66	7,08	0,7	32,99	131	147,66
14:00 18-08-2024	14,26	8,44	7,07	0,71	33,01	124,77	86,78

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
15:00 18-08-2024	14,35	8,09	7,08	0,68	32,74	116,44	137,2
16:00 18-08-2024	15,19	8,68	7,07	0,62	32,58	123,7	61,86
17:00 18-08-2024	15,02	7,78	7,12	0,54	32,33	39,15	0,57
18:00 18-08-2024	14,37	7,27	7,18	0,49	32,03	5,42	1,27
19:00 18-08-2024	13,73	6,64	7,23	0,45	31,8	2,97	1,51
20:00 18-08-2024	13,18	6,73	7,28	0,43	31,6	1,38	1,01
21:00 18-08-2024	12,79	6	7,33	0,41	31,4	1,09	1,82
22:00 18-08-2024	12,53	6,19	7,38	0,38	31,22	0,64	1,85
23:00 18-08-2024	12,29	5,68	7,42	0,37	31,08	1,12	1,29
00:00 19-08-2024	12,12	5,75	7,46	0,36	30,91	1,03	1,12
01:00 19-08-2024	12,02	5,54	7,5	0,35	30,79	1,03	1,45
02:00 19-08-2024	11,86	5,68	7,54	0,33	30,65	0,88	0,95
03:00 19-08-2024	11,78	5,57	7,58	0,32	30,45	0,98	2,09
04:00 19-08-2024	11,69	5,53	7,62	0,3	30,23	1,23	1,23
05:00 19-08-2024	11,59	5,16	7,65	0,29	30,04	1,11	1,67
06:00 19-08-2024	11,53	5,28	7,68	0,27	29,89	1,17	1,16
07:00 19-08-2024	11,97	7,38	7,46	0,21	30,48	1,06	99,24
08:00 19-08-2024	14,26	11,13	7,11	0,22	31,54	131,28	139,35
09:00 19-08-2024	14,45	7,91	7,06	0,32	32,04	120,46	125,72
10:00 19-08-2024	15,17	8,3	7,04	0,41	32,34	133,02	131,24
11:00 19-08-2024	15,53	8,22	7,04	0,47	32,6	114,87	84,32
12:00 19-08-2024	15,41	7,9	7,05	0,53	32,81	97,38	91,05
13:00 19-08-2024	15,43	7,32	7,05	0,57	32,89	105,49	133,72
14:00 19-08-2024	15,49	7,67	7,05	0,58	32,86	126,22	127,06
15:00 19-08-2024	15,74	7,8	7,05	0,58	32,92	119,25	115,84
16:00 19-08-2024	15,64	7,91	7,07	0,56	32,78	132,11	153,85
17:00 19-08-2024	16,43	8,93	7,04	0,53	32,68	138,84	98,63
18:00 19-08-2024	16,6	9,22	7,03	0,51	32,6	129,89	146,99
19:00 19-08-2024	16,81	9,07	7,04	0,48	32,47	134,43	57,48
20:00 19-08-2024	16,54	8,14	7,1	0,43	32,1	41,05	1,47
21:00 19-08-2024	16,05	7,65	7,16	0,41	31,86	8,12	1,32
22:00 19-08-2024	15,5	7,23	7,22	0,4	31,66	4,02	1,59
23:00 19-08-2024	14,8	6,36	7,28	0,38	31,43	1,43	2,38
00:00 20-08-2024	14,33	6,56	7,35	0,34	31,1	1,26	2,18
01:00 20-08-2024	14,01	6,49	7,4	0,32	30,81	1,52	0,73
02:00 20-08-2024	13,75	6,04	7,45	0,29	30,55	2,07	0,84
03:00 20-08-2024	13,45	5,84	7,49	0,27	30,33	2,08	1,06
04:00 20-08-2024	13,25	5,7	7,54	0,26	30,13	2,51	0,53
05:00 20-08-2024	13,12	5,86	7,57	0,24	29,97	2,05	1,12
06:00 20-08-2024	12,88	5,82	7,61	0,24	29,81	2,74	1
07:00 20-08-2024	12,61	6,14	7,52	0,22	30,06	11,44	100,83
08:00 20-08-2024	12,83	10,01	7,1	0,2	31,55	113,68	120,6
09:00 20-08-2024	12,74	9,55	7,07	0,31	31,93	116,55	148,48
10:00 20-08-2024	13,02	10,57	7,06	0,37	32,16	143,73	111,59
11:00 20-08-2024	12,66	8,6	7,07	0,42	32,42	113,35	83,63
12:00 20-08-2024	12,36	8,01	7,08	0,47	32,54	111,34	166,76

<b>Thời gian</b>	<b>COD</b>	<b>TSS</b>	<b>pH</b>	<b>NH4+</b>	<b>Temp</b>	<b>Flow - out</b>	<b>Flow - in</b>
	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	-	<i>mg/l</i>	<i>°C</i>	<i>m<sup>3</sup>/h</i>	<i>m<sup>3</sup>/h</i>
13:00 20-08-2024	12,47	7,84	7,06	0,49	32,68	144,29	157,67
14:00 20-08-2024	12,5	8,34	7,04	0,52	32,66	137,5	116,31
15:00 20-08-2024	12,76	8,71	7,03	0,52	32,71	147,13	129,51
16:00 20-08-2024	12,73	8,07	7,02	0,51	32,56	127,88	125,77
17:00 20-08-2024	13,17	8,55	7,01	0,5	32,47	123,1	98,28
18:00 20-08-2024	13,46	8,86	7,02	0,49	32,41	107,99	107,52
19:00 20-08-2024	13,42	8,58	7,05	0,48	32,3	82,87	0,42
20:00 20-08-2024	12,9	7,82	7,12	0,44	32,01	9,55	0,82
21:00 20-08-2024	12,57	7,3	7,18	0,42	31,74	4,85	1,27
22:00 20-08-2024	12,34	6,81	7,24	0,39	31,5	2,78	1,2
23:00 20-08-2024	12,17	6,48	7,29	0,37	31,28	1,52	0,97
00:00 21-08-2024	11,99	6,25	7,35	0,35	31,07	1,09	0,84
01:00 21-08-2024	11,92	6,42	7,4	0,33	30,85	1,58	0,7
02:00 21-08-2024	11,83	6,09	7,45	0,31	30,65	1,64	0,69
03:00 21-08-2024	11,78	5,8	7,49	0,29	30,43	0,77	0,44
04:00 21-08-2024	11,71	5,89	7,54	0,27	30,25	1,2	0,63
05:00 21-08-2024	11,65	5,75	7,58	0,26	30,08	0,91	0,75
06:00 21-08-2024	11,59	5,7	7,6	0,25	29,96	0,71	0,69
07:00 21-08-2024	12,19	7,42	7,37	0,21	30,66	14,27	114,29
08:00 21-08-2024	13,3	9,98	7,08	0,24	31,64	124,94	141,23
09:00 21-08-2024	13,63	10,48	7,04	0,34	32,02	118,58	119,67
10:00 21-08-2024	13,48	9,58	7,03	0,4	32,15	134,36	118,95
11:00 21-08-2024	13,22	8,8	7,03	0,43	32,3	116,6	90,81
12:00 21-08-2024	13,02	8,16	7,03	0,45	32,41	116,7	166,53
13:00 21-08-2024	13,43	9,06	7,02	0,47	32,53	132,47	117,16
14:00 21-08-2024	13,27	8,29	7	0,49	32,56	135,6	142,43
15:00 21-08-2024	13,76	8,2	6,98	0,5	32,55	132,88	98,6
16:00 21-08-2024	13,66	7,5	6,97	0,51	32,55	123,56	151,71
17:00 21-08-2024	13,57	8,49	6,95	0,51	32,48	128,79	97,37
18:00 21-08-2024	13,68	8,7	6,94	0,51	32,39	112,88	135,35
19:00 21-08-2024	14,16	9,26	7	0,48	32,18	127,98	29,93
20:00 21-08-2024	13,84	8,28	7,07	0,44	31,83	17,03	0,53
21:00 21-08-2024	13,57	7,7	7,13	0,42	31,58	5,57	0,49
22:00 21-08-2024	13,4	7,88	7,2	0,4	31,39	2,91	0,72
23:00 21-08-2024	13,27	7,32	7,25	0,39	31,2	0,98	1,98
00:00 22-08-2024	13,12	6,86	7,3	0,37	31,07	0,31	0,99
01:00 22-08-2024	12,98	6,6	7,34	0,37	30,95	-0,5	1,17
02:00 22-08-2024	12,88	6,66	7,39	0,36	30,83	1	1,46
03:00 22-08-2024	12,8	6,45	7,44	0,35	30,73	0,74	0,73
04:00 22-08-2024	12,7	6,35	7,48	0,34	30,63	0,87	0,66
05:00 22-08-2024	12,67	5,92	7,51	0,34	30,53	1,01	1,25
06:00 22-08-2024	12,58	5,92	7,56	0,33	30,44	1,02	0,94
07:00 22-08-2024	13,22	7,13	7,33	0,26	31,04	16,97	128,62
08:00 22-08-2024	14,53	9,34	7,06	0,29	31,78	124,57	112,57
09:00 22-08-2024	15,04	8,69	7,05	0,38	32,18	122,95	153,04
10:00 22-08-2024	15,69	8,9	7,06	0,45	32,53	124,26	83,26

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
11:00 22-08-2024	15,47	8,69	7,08	0,52	32,83	96,99	100,83
12:00 22-08-2024	15,93	8,91	7,09	0,59	33,15	127,4	164,98
13:00 22-08-2024	16,32	8,86	7,08	0,64	33,26	130,81	81,46
14:00 22-08-2024	16,74	8,77	7,09	0,68	33,3	100,67	126,2
15:00 22-08-2024	14,16	8,08	7,09	0,74	33,21	131,27	145,98
16:00 22-08-2024	11,67	8,25	7,05	1,12	33,04	130,58	125,22
17:00 22-08-2024	12	9,72	7,01	1,23	32,96	145,35	144,7
18:00 22-08-2024	13,11	9,2	7	1,25	32,83	131,06	80,17
19:00 22-08-2024	12,78	7,48	7,05	1,12	32,5	59,33	0,43
20:00 22-08-2024	12,52	7,11	7,11	1,12	32,22	7,8	0,61
21:00 22-08-2024	12,47	6,5	7,19	3,83	32,02	3,71	1,14
22:00 22-08-2024	12,41	6,97	7,24	4,05	31,83	1,96	0,77
23:00 22-08-2024	12,36	5,96	7,29	3,89	31,67	1,31	0,76
00:00 23-08-2024	12,36	5,84	7,35	3,56	31,39	1,09	0,73
01:00 23-08-2024	12,34	7,03	7,39	1,51	31,05	19,47	0,77
02:00 23-08-2024	12,3	5,65	7,43	0,43	30,73	22,77	0,71
03:00 23-08-2024	12,32	5,48	7,48	0,4	30,43	9,3	0,59
04:00 23-08-2024	12,32	5,3	7,5	0,37	30,16	5,74	0,71
05:00 23-08-2024	12,35	5,24	7,52	0,35	29,92	3,34	0,57
06:00 23-08-2024	12,35	5,14	7,55	0,33	29,7	3,4	0,64
07:00 23-08-2024	12,83	5,82	7,49	0,28	29,87	1,55	73,48
08:00 23-08-2024	17,5	11,33	7,13	0,2	31,18	104,31	127,27
09:00 23-08-2024	17,85	8,75	7,06	0,38	31,58	132,79	122,11
10:00 23-08-2024	18,97	9,07	7,04	0,49	31,69	114,24	100,86
11:00 23-08-2024	19,19	8,71	7,02	0,54	31,77	119,1	121,56
12:00 23-08-2024	15,62	8,03	7,01	0,6	31,84	94,41	128,28
13:00 23-08-2024	16,75	9,02	7,02	0,64	31,88	132,88	157,72
14:00 23-08-2024	17,17	9,62	7,01	0,66	31,88	137,34	123,78
15:00 23-08-2024	17,47	9,05	6,99	0,67	31,88	143,17	122,74
16:00 23-08-2024	17,88	9,57	6,97	0,68	31,82	135,5	155,9
17:00 23-08-2024	18,7	9,35	6,95	0,68	31,77	134,38	100,02
18:00 23-08-2024	18,72	9,51	6,97	0,67	31,73	118,92	103,31
19:00 23-08-2024	19,04	9,06	7,04	0,62	31,52	74,86	0,47
20:00 23-08-2024	18,47	7,96	7,11	0,59	31,25	8,85	0,98
21:00 23-08-2024	17,62	7,34	7,17	0,56	31,02	8,4	0,72
22:00 23-08-2024	16,76	6,71	7,22	0,51	30,65	7,8	0,52
23:00 23-08-2024	15,87	6,31	7,26	0,45	30,26	4,34	0,73
00:00 24-08-2024	15,12	6,03	7,29	0,4	29,93	3,72	0,55
01:00 24-08-2024	14,77	5,76	7,35	0,36	29,64	3,01	0,6
02:00 24-08-2024	14,36	5,64	7,42	0,34	29,39	2,11	1,23
03:00 24-08-2024	14,06	5,8	7,47	0,31	29,17	2	0,62
04:00 24-08-2024	13,88	5,27	7,52	0,3	28,99	1,46	0,9
05:00 24-08-2024	13,7	5,18	7,57	0,29	28,83	1,75	0,74
06:00 24-08-2024	13,6	5,05	7,57	0,28	28,68	1,65	0,86
07:00 24-08-2024	12,29	7,05	7,33	0,2	29,44	22,55	115,8
08:00 24-08-2024	12,22	13,7	7,05	0,19	30,6	125	135,76

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
09:00 24-08-2024	12,63	12,2	7,04	0,34	30,95	115,57	120,93
10:00 24-08-2024	12,41	10,62	7,02	0,43	31,17	141,28	134,1
11:00 24-08-2024	12,43	10,13	7,02	0,45	31,45	119,13	99,08
12:00 24-08-2024	12,21	9,16	7,02	0,47	31,65	123,12	167,88
13:00 24-08-2024	12,34	9,96	7,02	0,52	31,9	134,57	90,58
14:00 24-08-2024	12,16	9,32	7,02	0,66	32,18	110,1	132,98
15:00 24-08-2024	12,12	7,95	7,02	0,71	32,11	139,75	127,36
16:00 24-08-2024	12,2	7,89	7,02	0,69	32,01	126,16	122,55
17:00 24-08-2024	12,7	8,91	6,99	0,66	31,88	122,91	122,38
18:00 24-08-2024	13,03	10,22	7	0,64	31,79	121,98	106,31
19:00 24-08-2024	13,18	10,25	7,06	0,59	31,45	139,7	72,64
20:00 24-08-2024	12,67	9	7,11	0,5	31,16	54,44	0,55
21:00 24-08-2024	12,2	7,72	7,17	0,46	30,83	8,16	0,84
22:00 24-08-2024	11,93	6,98	7,21	0,42	30,52	6,99	0,6
23:00 24-08-2024	11,62	7,77	7,26	0,38	30,23	3,35	0,4
00:00 25-08-2024	11,4	6,17	7,31	0,35	29,95	2,09	0,88
01:00 25-08-2024	11,31	5,91	7,38	0,32	29,69	1,65	0,61
02:00 25-08-2024	11,17	5,81	7,42	0,3	29,42	1,29	0,72
03:00 25-08-2024	11,07	5,84	7,45	0,27	29,18	1,35	0,69
04:00 25-08-2024	10,98	5,68	7,5	0,26	28,96	1,44	0,61
05:00 25-08-2024	10,91	5,23	7,54	0,24	28,78	1,45	0,86
06:00 25-08-2024	10,85	5,2	7,57	0,23	28,6	1,67	1,1
07:00 25-08-2024	11,91	8,97	7,22	0,13	29,82	31,62	119,29
08:00 25-08-2024	13,05	11,76	7,04	0,17	30,63	109,38	154,62
09:00 25-08-2024	13,51	11,42	6,99	0,25	30,97	146,68	120,92
10:00 25-08-2024	13	9,83	7,02	0,34	31,26	122,25	97,57
11:00 25-08-2024	12,73	8,73	7,04	0,36	31,45	122,85	164,59
12:00 25-08-2024	13,08	9,33	7,03	0,47	31,7	135,56	102,18
13:00 25-08-2024	12,92	8,48	7,03	0,51	31,83	116,64	118,18
14:00 25-08-2024	12,75	7,93	7,02	0,52	31,79	138,68	145,18
15:00 25-08-2024	13,18	8,51	7	0,51	31,68	130,03	98,57
16:00 25-08-2024	12,96	9,17	7	0,5	31,64	112,52	49,12
17:00 25-08-2024	12,47	6,81	7,08	0,45	31,36	27,32	0,41
18:00 25-08-2024	12,09	6,54	7,13	0,42	31,06	7,59	0,75
19:00 25-08-2024	11,83	5,93	7,18	0,39	30,79	4,26	0,79
20:00 25-08-2024	11,64	5,6	7,24	0,37	30,54	2,58	1,43
21:00 25-08-2024	11,46	5,61	7,29	0,34	30,32	1,99	1,03
22:00 25-08-2024	11,36	5,33	7,37	0,33	30,11	1,72	1,2
23:00 25-08-2024	11,24	5,23	7,41	0,31	29,94	1,34	0,88
00:00 26-08-2024	11,12	5,09	7,44	0,3	29,79	0,81	0,95
01:00 26-08-2024	11,1	5	7,48	0,29	29,66	1,08	1,52
02:00 26-08-2024	11,05	5,26	7,54	0,28	29,54	1,18	0,77
03:00 26-08-2024	10,94	4,92	7,56	0,28	29,44	1,58	1,38
04:00 26-08-2024	10,9	4,93	7,59	0,28	29,34	1,63	1,21
05:00 26-08-2024	10,85	4,78	7,62	0,27	29,26	1,21	0,82
06:00 26-08-2024	10,79	4,77	7,64	0,27	29,17	1,09	0,66

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
07:00 26-08-2024	11,2	6,87	7,42	0,2	29,8	7,29	86,7
08:00 26-08-2024	12,59	9,86	7,08	0,19	30,89	103,01	126,44
09:00 26-08-2024	12,82	9,1	7,01	0,33	31,34	113,91	137,5
10:00 26-08-2024	13,03	9,04	7	0,35	31,58	129,93	90,81
11:00 26-08-2024	12,89	8,52	7,02	0,36	31,68	101,38	83,86
12:00 26-08-2024	12,65	7,82	7,05	0,42	31,91	88,69	105,27
13:00 26-08-2024	12,77	8,64	7,05	0,46	32,1	120,51	132,45
14:00 26-08-2024	12,82	8,59	7,06	0,51	32,11	122,87	132,92
15:00 26-08-2024	12,96	7,98	7,05	0,56	32,02	141,67	125,27
16:00 26-08-2024	13,01	7,85	7,06	0,55	31,96	125,55	139,11
17:00 26-08-2024	13,62	9,57	7,05	0,54	31,85	139,65	116,72
18:00 26-08-2024	14,32	10,46	7,04	0,52	31,77	122,01	118,3
19:00 26-08-2024	14,59	10,92	7,04	0,51	31,7	123,03	101,18
20:00 26-08-2024	14,23	9,12	7,08	0,46	31,47	76,41	8,7
21:00 26-08-2024	13,47	7,88	7,14	0,43	31,17	9,81	0,3
22:00 26-08-2024	13	7,28	7,2	0,41	30,96	5,26	0,38
23:00 26-08-2024	12,61	6,75	7,25	0,4	30,78	2,84	0,37
00:00 27-08-2024	12,4	7,07	7,31	0,37	30,59	1,12	0,84
01:00 27-08-2024	12,27	6,11	7,36	0,29	30,46	1,69	0,65
02:00 27-08-2024	12,09	5,92	7,41	0,29	30,29	1,72	0,51
03:00 27-08-2024	11,96	5,82	7,46	0,28	30,14	2,08	0,74
04:00 27-08-2024	11,92	5,54	7,5	0,27	29,99	1,37	0,76
05:00 27-08-2024	11,81	5,51	7,54	0,26	29,87	1,08	0,6
06:00 27-08-2024	11,75	5,29	7,59	0,26	29,73	1,22	0,61
07:00 27-08-2024	11,15	6,66	7,43	0,22	30,09	1,25	93,2
08:00 27-08-2024	11,46	10,86	7,08	0,21	31,21	107,85	105,74
09:00 27-08-2024	11,39	7,86	7,04	0,37	31,66	114,5	126,43
10:00 27-08-2024	12,07	8,16	7,04	0,44	31,96	136,47	132,44
11:00 27-08-2024	12,79	8,51	7,02	0,47	32,16	136,05	152,88
12:00 27-08-2024	13,76	9,45	7	0,55	32,43	158,08	158,47
13:00 27-08-2024	14,06	9,12	6,96	0,61	32,56	140,34	81,55
14:00 27-08-2024	14,25	7,87	6,93	0,62	32,52	133,29	158,76
15:00 27-08-2024	14,85	8,02	6,93	0,63	32,52	145,02	115,84
16:00 27-08-2024	15,1	8,1	6,95	0,62	32,5	119,49	130,46
17:00 27-08-2024	15,22	7,89	6,96	0,62	32,38	136,16	115,57
18:00 27-08-2024	16,07	9,09	6,97	0,61	32,29	115,85	81,17
19:00 27-08-2024	16,27	8,91	6,99	0,6	32,19	91,63	81,68
20:00 27-08-2024	16,2	7,56	7,03	0,55	32	73,22	20,99
21:00 27-08-2024	15,88	6,8	7,1	0,5	31,7	10,42	1,02
22:00 27-08-2024	15,42	6,56	7,16	0,49	31,5	5,5	1,51
23:00 27-08-2024	14,87	6,23	7,24	0,47	31,31	2,34	1,06
00:00 28-08-2024	14,01	5,96	7,29	0,44	31,13	1,65	1,53
01:00 28-08-2024	13,5	5,87	7,32	0,42	30,98	1,06	0,97
02:00 28-08-2024	13,07	5,77	7,35	0,41	30,82	1,61	1,51
03:00 28-08-2024	12,8	5,69	7,38	0,4	30,68	1,06	0,57
04:00 28-08-2024	12,62	5,37	7,41	0,38	30,52	1,64	0,38



Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
05:00 28-08-2024	12,46	5,37	7,46	0,36	30,37	1,79	0,51
06:00 28-08-2024	12,33	5,3	7,49	0,35	30,28	1,3	0,78
07:00 28-08-2024	11,67	6,3	7,35	0,33	30,75	12,43	86,22
08:00 28-08-2024	11,74	9,47	7,03	0,29	31,62	103,88	140,14
09:00 28-08-2024	12,19	9,05	7,01	0,44	32,01	105,51	139,9
10:00 28-08-2024	13,05	9,71	7	0,53	32,34	134,22	110,65
11:00 28-08-2024	13,45	8,33	7,01	0,61	32,73	115,31	94,78
12:00 28-08-2024	13,83	8,42	7,05	0,69	33,07	105,59	128,94
13:00 28-08-2024	14,33	8,01	7,05	0,76	33,22	123,37	96,16
14:00 28-08-2024	14,52	8,27	7,09	0,8	33,3	100,93	117,38
15:00 28-08-2024	14,58	7,7	7,1	0,81	33,36	133,82	130,55
16:00 28-08-2024	14,85	7,55	7,09	0,78	33,21	116,04	82,67
17:00 28-08-2024	14,85	7,09	7,08	0,59	33,02	109,67	159,12
18:00 28-08-2024	15,71	8,29	7,06	0,63	32,85	131,94	117,26
19:00 28-08-2024	16,03	8,27	7,06	0,67	32,74	133,19	109,75
20:00 28-08-2024	15,85	7,89	7,08	0,63	32,58	116,2	34,21
21:00 28-08-2024	15,51	7,4	7,15	0,53	32,22	16,91	0,63
22:00 28-08-2024	14,99	6,78	7,21	0,52	31,98	6,19	1,91
23:00 28-08-2024	14,36	6,78	7,27	0,52	31,78	2,12	1,46
00:00 29-08-2024	13,6	6,01	7,33	0,5	31,6	1,37	1,32
01:00 29-08-2024	13,18	5,81	7,38	0,5	31,44	1,73	1,71
02:00 29-08-2024	12,87	5,67	7,44	0,49	31,29	2,52	1,5
03:00 29-08-2024	12,56	5,51	7,48	0,48	31,16	2,44	1,32
04:00 29-08-2024	12,38	5,46	7,53	0,47	31,02	2,52	1,35
05:00 29-08-2024	12,24	5,29	7,57	0,46	30,9	2,24	1,37
06:00 29-08-2024	12,09	5,18	7,61	0,46	30,83	2,42	1,41
07:00 29-08-2024	11,65	6,43	7,48	0,43	31,27	2,49	86,52
08:00 29-08-2024	12,09	9,99	7,16	0,37	32,09	101,13	113,45
09:00 29-08-2024	12,25	8,37	7,12	0,49	32,48	111,74	162,12
10:00 29-08-2024	13,11	9,09	7,1	0,55	32,73	139,23	125,41
11:00 29-08-2024	13,47	8,2	7,1	0,6	32,89	117,8	83,6
12:00 29-08-2024	13,69	7,92	7,1	0,65	33,03	105	125,35
13:00 29-08-2024	14,31	8,42	7,09	0,69	33,13	128,81	112,2
14:00 29-08-2024	14,6	7,53	7,09	0,7	33,08	117,54	139,01
15:00 29-08-2024	15,1	8,15	7,08	0,7	33,05	139,31	164,9
16:00 29-08-2024	16,52	8,53	7,07	0,69	32,95	157,24	163,71
17:00 29-08-2024	16,89	8,51	7,06	0,7	32,85	157,21	104,27
18:00 29-08-2024	17,65	7,88	7,06	0,7	32,74	128,52	74,41
19:00 29-08-2024	16,64	7,02	7,1	0,63	32,48	61,37	0,93
20:00 29-08-2024	16,09	6,62	7,17	0,59	32,26	9,3	0,81
21:00 29-08-2024	15,52	6,3	7,22	0,56	32,12	3,73	0,71
22:00 29-08-2024	14,84	5,97	7,28	0,55	31,99	2,92	0,83
23:00 29-08-2024	14,39	5,85	7,33	0,54	31,84	1,7	0,77
00:00 30-08-2024	13,99	5,61	7,38	0,53	31,71	1,09	0,88
01:00 30-08-2024	13,8	5,48	7,43	0,53	31,61	1,02	1,05
02:00 30-08-2024	13,59	5,43	7,48	0,5	31,46	1,25	0,86

Thời gian	COD	TSS	pH	NH4+	Temp	Flow - out	Flow - in
	mg/l	mg/l	-	mg/l	°C	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
03:00 30-08-2024	13,42	5,35	7,52	0,48	31,19	1,73	0,69
04:00 30-08-2024	13,3	5,28	7,56	0,44	30,9	2,31	0,47
05:00 30-08-2024	13,21	5,17	7,6	0,4	30,63	2,17	1,05
06:00 30-08-2024	13,1	5,11	7,63	0,37	30,39	1,35	0,46
07:00 30-08-2024	13,5	6,56	7,47	0,29	30,64	23,38	101,36
08:00 30-08-2024	15,36	11,06	7,11	0,24	31,64	114,48	135,07
09:00 30-08-2024	15,88	9,97	7,07	0,35	31,88	120,34	113,59
10:00 30-08-2024	17,04	12	7,06	0,38	31,88	136,48	140,59
11:00 30-08-2024	17,17	10,67	7,04	0,42	31,92	124,15	83,62
12:00 30-08-2024	17,19	9,56	7,03	0,45	32,02	96,75	83,64
13:00 30-08-2024	16,56	8,96	7,03	0,47	32,22	104,36	153,86
14:00 30-08-2024	16,68	8,79	7,02	0,51	32,45	139,77	117,01
15:00 30-08-2024	17,52	9,03	7,02	0,55	32,49	128,16	154,12
16:00 30-08-2024	17,18	8,07	7,02	0,56	32,41	133,19	95,66
17:00 30-08-2024	18,64	7,66	7,06	0,56	32,28	101,63	89,14
18:00 30-08-2024	18,2	8,43	7,04	0,54	32,19	120,3	137,59
19:00 30-08-2024	18,49	8,36	7,03	0,51	32,12	117,94	41,26
20:00 30-08-2024	18	7,99	7,07	0,49	31,92	22,9	0,31
21:00 30-08-2024	17,45	7,72	7,13	0,46	31,66	6,76	0,51
22:00 30-08-2024	16,68	6,96	7,18	0,43	31,42	4,18	0,5
23:00 30-08-2024	15,93	6,73	7,23	0,4	31,18	2,17	0,44
00:00 31-08-2024	15,29	6,27	7,29	0,37	30,97	1,36	1,22
01:00 31-08-2024	14,91	6,03	7,34	0,36	30,77	1,72	1,02
02:00 31-08-2024	14,5	5,71	7,39	0,34	30,58	1,31	1,46
03:00 31-08-2024	14,28	5,64	7,44	0,32	30,4	1,82	1,32
04:00 31-08-2024	14,03	5,46	7,48	0,31	30,22	2,37	1,14
05:00 31-08-2024	13,92	5,54	7,52	0,29	30,07	1,74	0,91
06:00 31-08-2024	13,78	5,69	7,57	0,28	29,91	1,31	1,08
07:00 31-08-2024	13,19	5,88	7,42	0,23	30,36	0,95	86,73
08:00 31-08-2024	13,46	9,53	7,1	0,22	31,31	99,54	127,16
09:00 31-08-2024	14,14	8,52	7,03	0,31	31,73	103,49	141,14
10:00 31-08-2024	14,5	9,09	7,02	0,37	32,01	119,73	90,84
11:00 31-08-2024	14,56	8,14	7,02	0,42	32,19	105,3	90,8
12:00 31-08-2024	14,76	8,57	7,07	0,46	32,53	113,3	139,63
13:00 31-08-2024	15,19	8,14	7,05	0,51	32,7	113,41	83,19
14:00 31-08-2024	15,35	7,93	7,03	0,54	32,68	97,64	97,7
15:00 31-08-2024	15,54	7,43	7,08	0,53	32,58	98,38	119,1
16:00 31-08-2024	15,92	7,53	7,07	0,51	32,52	125,33	110,4
17:00 31-08-2024	16,14	7,04	7,09	0,49	32,33	124,54	117,59
18:00 31-08-2024	16,13	6,65	7,14	0,45	31,99	80,11	0,55
19:00 31-08-2024	15,93	6,4	7,19	0,43	31,75	7,75	0,82
20:00 31-08-2024	15,48	6,19	7,22	0,41	31,52	3,76	1,14
21:00 31-08-2024	15,08	5,73	7,27	0,39	31,33	2,56	0,75
22:00 31-08-2024	14,72	5,56	7,32	0,38	31,14	1,97	1,46
23:00 31-08-2024	14,44	5,52	7,37	0,36	30,98	2,34	0,48